



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
KESHILLI KOMBETARE I UJIT  
KESHILLI I BASENIT UJEMBLEDHES DRIN-BUNE

Adresa: Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore, Kati 3-te Cel.0682081245

Nr. 17 Prot

Shkoder, dt. 18.02. 2009

INFORMACION

“MBI PERDORIMIN E BURIMIT UJORE ZALLI BULQIZES  
FSHATI VAJKAL  
PER PRODHIM TE ENERGJISE ELEKTRIKE NGA  
SUBJEKTI “ RIER ”SH.P.K.  
HEC “ URA E QYTETIT ””.

Bazuar ne kerkesen e pa kerkuar te bere nge subjekti “ RIER ” per perdorim te burimit uJOR ZALLI BULQIZES per prodhim energjie elektrike nen 15 MW, dhe se propozimi i mesiperm, sipas dokumentacionit qe disponon K.B.U. Drin-Bune, nuk ka te beje me projekte, per te cilat ka filluar apo eshte shpallur procedura e perzgjedhjes.

Sipas dokumentacionit te paraqitur nga subjekti i mesiperm vepra e marrjes se ujit ne perroin ZALLI BULQIZES, eshte ne kuoten 646 m mbi nivelin e detit, ndersa ne perroin e SHULLERIT eshte ne kuoten 650 m mbi nivelin e detit. Ndertesa e centralit do te ndertohet ne kuoten 595 m mbi nivelin e detit. Prurja mesatare shume vjecare ne aksin e vepres se marrjes ne Zallin e Bulqizes, eshte  $Q = 2.86 \text{ m}^3/\text{sek.}$ , ne vepren e marrjes ne perroin e Shullerit, eshte  $Q = 0.697 \text{ m}^3/\text{sek.}$  Subjekti kerkon te shfrytetoje nje prurje  $Q = 4.7 \text{ m}^3/\text{sek.}$

Subjekti gjate periudhes se veres nuk do pengoje vaditjen.

Ky informacion jepet nga K.B.U.Drin-Bune Shkoder, bazuar ne nenet 4, 5, 9 dhe 23 te ligjit nr. 9663 dt. 18.12.2006 “ PER KONCESIONET ” dhe ne zbatim te tij te germes b, pika 3, kreu IV i V.K.M. nr. 87 dt. 16.01.2008 “Per disa ndryshime dhe shtesa ne vendimin nr. 27 dt. 19.01.2007, te KM., “Per miratimin e rregullave te vleresimit dhe dhenies se koncesioneve “ , te ndryshuar, per plotesim dokumentacioni.

PER KESHILLIN E BASENIT UJEMBLEDHES DRIN-BUNE

Sekretari

Ing. Osman DELTINA



Kryetari

Maxhid CUNGU