

Mora një kopje

Enis Osman



EUROCOSTRUZIONI S.p.A.

Amministratore Unico

Geom. RICCARDO DE ROSSI



REPUBLIKA E SHQIPERISE

KESHILLI KOMBETARE I UJIT

KESHILLI I BASENIT UJEMBLEDHES DRIN-BUNE

Adresa: Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore, Kati 3-te Cel.0682081245

Nr. 18 Prot

Shkoder, dt. 18.02. 2009

INFORMACION

**“MBI PERDORIMIN E BURIMIT UJORE LUMI SETA
FSHATI ARRAS
PER PRODHIM TE ENERGJISE ELEKTRIKE NGA
SUBJEKTI “EUROCOSTRUZION” S.P.A.
HEC “SETA””.**

Bazuar ne kerkesen e pa kerkuar te bere nge subjekti “EUROCOSTRUZION” per perdorim te burimit ujqor Lumi Seta per prodhim energjie elektrike nen 15 MW, dhe se propozimi i mesiperm, sipas dokumentacionit qe disponon K.B.U. Drin-Bune, nuk ka te beje me projekte, per te cilat ka filluar apo eshte shpallur procedura e perzgjedhjes.

Sipas dokumentacionit te paraqitur nga subjekti i mesiperm vepra e marrjes se ujit ne Lumin e Setes, eshte ne kuoten 485 m mbi nivelin e detit. Ndertesa e centralit do te ndertohet ne kuoten 385 m mbi nivelin e detit. Prurja mesatare shume vjecare ne aksin e vepres se marrjes ne Lumin e Setes, eshte $Q = 5.25 \text{ m}^3/\text{sek.}$. Subjekti kerkon te shfrytetoje nje prurje $Q = 5.25 \text{ m}^3/\text{sek.}$

Subjekti gjate periudhes se veres nuk do pengoje vaditjen.

Ky informacion jepet nga K.B.U. Drin-Bune Shkoder, bazuar ne nenet 4, 5, 9 dhe 23 te ligjit nr. 9663 dt. 18.12.2006 “PER KONCESIONET” dhe ne zbatim te tij te gemes b, pika 3, kreu IV i V.K.M. nr. 87 dt. 16.01.2008 “Per disa ndryshime dhe shtesa ne vendimin nr. 27 dt. 19.01.2007, te KM., “Per miratimin e rregullave te vleresimit dhe dhenies se koncesioneve”, te ndryshuar, per plotesim dokumentacioni.

PER KESHILLIN E BASENIT UJEMBLEDHES DRIN-BUNE

Sekretari

Ing. Osman DELTINA



Kryetari

Maxhid CUNGU