

More një kopje D24/2129

Enis Osmano



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
KESHILLI KOMBETARE I UJIT  
KESHILLI I BASENIT UJEMBLEDHES DRIN-BUNE

Adresa: Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore, Kati 3-te Cel.0682081245

Nr. 19 Prot

Shkoder, dt. 18.02. 2009

INFORMACION

“MBI PERDORIMIN E BURIMIT UJORE BURIMI RADOMIRES  
FSHATI RADOMIRE  
PER PRODHIM TE ENERGJISE ELEKTRIKE NGA  
SUBJEKTI “EUROCOSTRUZION” S.P.A.  
HEC “KORAB 1””.

Bazuar ne kerkesen e pa kerkuar te bere nge subjekti “EUROCOSTRUZION” per perdorim te burimit uhor Burimi Radomires per prodhim energjie elektrike nen 15 MW, dhe se propozimi i mesiperm, sipas dokumentacionit qe disponon K.B.U. Drin-Bune, nuk ka te beje me projekte, per te cilat ka filluar apo eshte shpallur procedura e perzgjedhjes.

Sipas dokumentacionit te paraqitur nga subjekti i mesiperm vepra e marrjes se ujit ne Burimin e Radomires, eshte ne kuoten 1770 m mbi nivelin e detit. Ndertesa e centralit do te ndertohet ne kuoten 1700 m mbi nivelin e detit. Prurja mesatare shume vjecare ne aksin e vepres se marrjes ne Burimin e Radomires, eshte  $Q = 0.2 \text{ m}^3/\text{sek.}$  Subjekti kerkon te shfrytetoje nje prurje  $Q = 0.2 \text{ m}^3/\text{sek.}$

Subjekti gjate gjithë vitit nuk do pengoje furnizimin me uje te pijshem te qytetit Peshkopi.

Ky informacion jepet nga K.B.U. Drin-Bune Shkoder, bazuar ne nenet 4, 5, 9 dhe 23 te ligjit nr. 9663 dt. 18.12.2006 “PER KONCESIONET” dhe ne zbatim te tij te gernes b, pika 3, kreu IV i V.K.M. nr. 87 dt. 16.01.2008 “Per disa ndryshime dhe shtesa ne vendimin nr. 27 dt. 19.01.2007, te KM., “Per miratimin e rregullave te vleresimit dhe dhenies se koncesioneve “, te ndryshuar, per plotesim dokumentacioni.

PER KESHILLIN E BASENIT UJEMBLEDHES DRIN-BUNE

Sekretari

Ing. Osman DELTINA



Kryetari

Maxhid CUNGU