



REPUBLIKA E SHQIPERISE
KESHILLI KOMBETAR I UJIT
KESHILLI I BASENIT UJEMBLEDHES DRIN-BUNE

Adresa : Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore.Kati 3-te Ce.0682081245

Nr. 211 Prot.

Shkoder. Dt. 06.04.2007

mora nje kopje me 11.04.2007
Perrog
REPUBLICA E SHQIPERISE
KESHILLI KOMBETAR I UJIT
KUKES ALBANIA

INFORMACION

“MBI PERDORIMIN E BURIMIT UJOR “ PERROI I BORJES “
PER PRODHIM TE ENREGJISE ELEKTRIKE NGA
SUBJEKTI “HIDROALBANIA ”

Bazuar ne kerkesen e pa kerkuar te bere nga subjekti “HIDROALBANIA “ per perdorim te burimit uJOR “PERROI I BORJES” per prodhim energjie elektrike nen 10 MW, dhe se propozimi i mesiperm, sipas dokumentacionit qe disponon K.B.U. Drin-Bune, nuk ka te beje me projekte, per te cilat ka filluar apo eshte shpallur procedura e perzgjedhjes, mendojme se perdorimi i burimit uJOR te mesiperm ka prioritetin e duhur per prodhim te energjise elektrike per perdorimin e sasise se ujit prej $Q = 0.8 \text{ m}^3/\text{sek.}$, te ketij burimi uJOR.Kuota e vepres se martjes eshte 740 m mbi nivelin e detit, ndersa godina e centralit eshte ne kuoten 650 m mbi nivelin e detit. Prurja mesatare e ketij burimi uJOR eshte 1.4 m^3 ne sekonde, ndersa sasia e ujit qe kerkohet te shfrytezohet eshte $0.8 \text{ m}^3/\text{sek.}$

Ky informacion jepet nga K.B.U. Drin-Bune Shkoder bazuar ne nenet 4,5,9 dhe 23, te ligjit nr. 9963 dt. 18.12.2006 “PER KONCESIONET “ dhe ne zbatim te tij te germes b, pika 1, kreu IV i V.K.M.-se nr. 27 dt. 19.01.2007 “Per miratimin e rregullave te vleresimit dhe dhenies se koncesioneve “, per plotesim dokumentacioni.

PER KESHILLIN E BASENIT UJEMBLEDHES
DRIN-BUNE

Sekretari

Osman
Ing. Osman DELTINA



KRYETARI

Maxhid Cungu
Maxhid CUNGU