



- 60 -

REPUBLIKA E SHQIPERISE
KESHILLI KOMBETAR I UJIT
KESHILLI I BASENIT UJEMBLEDHES DRIN-BUNE

Adresa : Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore.Kati 3-te Ce.0682081245

Nr. 214 Prot.

Shkoder, dt. 06.04.2007

INTERENERGO ALBANIA SH.P.K
BULEVARDI DESHMORETE KOMBIT
TWIN TOWERS KULLA 2-HYRJA 8/2
TEL 04 280 156 FAX 04 280 158
INTERENERGOALBANA.COM.AL

INFORMACION

“MBI PERDORIMIN E BURIMIT UJOR “ PERROI I NIKCIT”
PER PRODHIM TE ENREGJISE ELEKTRIKE NGA
SUBJEKTI “INTERENERGO ALBANIA”

*Moro e je Ropje
Dt. 12.04.2007
Nerdhjet Keshillit
Cungu*

Bazuar ne kerkesen e pa kerkuar te bere nga subjekti “INTERENERGO ALBANIA “ per perdorim te burimit uJOR “PERROI I NIKCIT” per prodhim energjie elektrike nen 10 MW, dhe se propozimi i mesiperm, sipas dokumentacionit qe disponon K.B.U. Drin-Bune, nuk ka te beje me projekte, per te cilat ka filluar apo eshte shpallur procedura e perzgjedhjes, mendojme se perdorimi i burimit uJOR te mesiperm ka prioritetin e duhur per prodhim te energjise elektrike per perdorimin e sasise se ujit prej $Q = 6.5 \text{ m}^3/\text{sek.}$, te ketij burimi uJOR. Kuota e vepres se marrjes eshte 810 m mbi nivelin e detit, ndersa godina e centralit eshte ne kuoten 590 m mbi nivelin e detit. Prurja mesatare e ketij burimi uJOR eshte 8.5 m^3 ne sekonde, ndersa sasia e ujit qe kerkohet te shfrytezohet eshte $6.5 \text{ m}^3/\text{sek.}$

Ky informacion jepet nga K.B.U. Drin-Bune Shkoder bazuar ne nenet 4,5,9 dhe 23, te ligjit nr. 9963 dt. 18.12.2006 “PER KONCESIONET “ dhe ne zbatim te tij te gemes b, pika 1, kreu IV i V.K.M.-se nr. 27 dt. 19.01.2007 “Per miratimin e rregullave te vleresimit dhe dhenies se koncesioneve “, per plotesim dokumentacioni.

PER KESHILLIN E BASENIT UJEMBLEDHES
DRIN-BUNE

Sekretari

Ing. Osman DELTINA



KRYETARI

Maxhid CUNGU