



**REPUBLIKA E SHQIPERISE**  
**KESHILLI KOMBETAR I UJIT**  
**KESHILLI I BASENIT UJEMBLEDHES DRIN-BUNE**

Adresa : Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore.Kati 3-te Ce.0682081245

Nr. 232 Prot.

Shkoder, dt. 01.06. 2007

*Mora uje kopje  
Gozin Holili*

**INFORMACION**

**“MBI PERDORIMIN E BURIMIT UJOR “LUMI I LUMES”  
PER PRODHIM TE ENREGJISE ELEKTRIKE NGA  
SUBJEKTI “GRIALD”SH.P.K.**



Bazuar ne kerkesen e pa kerkuar te bere nga subjekti “GRIALD “ per perdorim te burimit uJOR “LUMI I LUMES” per prodhim energjie elektrike nen 10 MW, dhe se propozimi i mesiperm, sipas dokumentacionit qe disponon K.B.U. Drin-Bune, nuk ka te beje me projekte, per te cilat ka filluar apo eshte shpallur procedura e perzgjedhjes, mendojme se perdorimi i burimit uJOR te mesiperm ka prioritetin e duhur per prodhim te energjise elektrike per perdorimin e sasise se ujit prej  $Q= 6.72 \text{ m}^3/\text{sek.}$ , te ketij burimi uJOR.Kuota e vepres se marrjes eshte 490 m mbi nivelin e detit, ndersa godina e centralit eshte ne kuoten 420 m mbi nivelin e detit. Prurja mesatare e ketij burimi uJOR eshte  $6.72 \text{ m}^3$  ne sekonde, ndersa sasia e ujit qe kerkohet te shfrytezohet eshte  $6.72 \text{ m}^3/\text{sek.}$

Ky informacion jepet nga K.B.U. Drin-Bune Shkoder bazuar ne nenet 4,5,9 dhe 23, te ligjit nr. 9663 dt. 18.12.2006 “PER KONCESIONET “ dhe ne zbatim te tij te germes b, pika 1, kreu IV i V.K.M.-se nr. 27 dt. 19.01.2007 “Per miratimin e rregullave te vleresimit dhe dhenies se koncesioneve “, per plotesim dokumentacioni.

**PER KESHILLIN E BASENIT UJEMBLEDHES  
DRIN-BUNE**

Sekretari

Ing. Osman DELTINA



KRYETARI

Maxhid CUNGU