



REPUBLICA E SHQIPERISE
KESHILLI KOMBETAR I UJIT
KESHILLI I BASENIT UJEMBLEDHES DRIN-BUNE

Adresa : Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore.Kati 3-te Ce.0682081245

Nr. 238 Prot.

Shkoder, dt. 01.06.2007

INTERENERGO ALBANIA
Bulevardi "Deshmoret e Kombit"
Twin Towers Kullia 2 - Hyrja 8/2
Tel: 04 280 156 Fax: 04 280 158
TIRANE - ALBANIA

*Kora reje kopje
Nesht keshilli*

INFORMACION

**"MBI PERDORIMIN E BURIMIT UJOR "PERROI I NIKCIT"DHE "PERROI I KOZHNJES"
PER PRODHIM TE ENREGJISE ELEKTRIKE NGA
SUBJEKTI "INTERENERGO ALBANIA"**

Bazuar ne kerkesen e pa kerkuar te bere nga subjekti "INTERENERGO ALBANIA " per perdorim te burimit uJOR "PERROI I NIKCIT"dhe "PERROI I KOZHNJES" per prodhim energjie elektrike nen 10 MW, dhe se propozimi i mesiperm, sipas dokumentacionit qe disponon K.B.U. Drin-Bune, nuk ka te beje me projekte, per te cilat ka filluar apo eshte shpallur procedura e perzgjedhjes, mendojme se perdorimi i burimit uJOR te mesiperm ka prioritetin e duhur per prodhim te energjise elektrike per perdorimin e sasise se ujit prej $Q=12 \text{ m}^3/\text{sek.}$, te ketij burimi uJOR.Kuota e vepres se marrjes eshte 510 m mbi nivelin e detit, ndersa godina e centralit eshte ne kuoten 430 m mbi nivelin e detit. Prurja mesatare e ketij burimi uJOR eshte 12 m^3 ne sekonde, ndersa sasia e ujit qe kerkohet te shfrytëzohet eshte $12 \text{ m}^3/\text{sek.}$

Ky informacion jepet nga K.B.U. Drin-Bune Shkoder bazuar ne nenet 4,5,9 dhe 23, te ligjit nr. 9663 dt. 18.12.2006 "PER KONCESIONET " dhe ne zbatim te tij te germes b, pika 1, kreu IV i V.K.M.-se nr. 27 dt. 19.01.2007 "Per miratimin e rregullave te vleresimit dhe dhenies se koncesioneve ", per plotesim dokumentacioni.

**PER KESHILLIN E BASENIT UJEMBLEDHES
DRIN-BUNE**

Sekretari

Osman Delcina

Ing. Osman DELTINA



KRYETARI

Maxhid Cungu

Maxhid CUNGU