

16



REPUBLIKA E SHQIPERISE
KESHILLI KOMBETAR I UJIT
KESHILLI I BASENIT UJEMBLEDHES DRIN-BUNE

Adresa : Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore.Kati 3-te Ce.0682081245

Nr. 243 Prot.

Shkoder, dt. 01.06.2007

*ky informacioni
dhe dokumentacioni
qe disponon K.B.U.
Drin-Bune, nuk ka te
beje me projekte,
per te cilat ka filluar
apo eshte shpallur
procedura e perzgjedhjes,
mendojme se perdorimi
i burimit ujqor te mesiperm
ka prioritetin e duhur
per prodhim te energjise
elektrike per perdorimin
e sasise se ujit prej
Q= 3 m3/sek., te ketij
burimi ujqor. Kuota e
vepres se marrjes eshte
705 m mbi nivelin e
detit, ndersa godina e
centralit eshte ne kuoten
580 m mbi nivelin e
detit. Prurja mesatare e
ketij burimi ujqor eshte
3 m3 ne sekonde, ndersa
sasia e ujit qe kerkohet
te shfrytezohet eshte
3 m3/sek.*



INFORMACION

**“MBI PERDORIMIN E BURIMIT UJOR “LUMI I THETHIT”
PER PRODHIM TE ENREGJISE ELEKTRIKE NGA
SUBJEKTI “INTERENERGO ALBANIA”**

Bazuar ne kerkesen e pa kerkuar te bere nga subjekti “INTERENERGO ALBANIA “ per perdorim te burimit ujqor “LUMI I THETHIT ” per prodhim energjie elektrike nen 10 MW, dhe se propozimi i mesiperm, sipas dokumentacionit qe disponon K.B.U. Drin-Bune, nuk ka te beje me projekte, per te cilat ka filluar apo eshte shpallur procedura e perzgjedhjes, mendojme se perdorimi i burimit ujqor te mesiperm ka prioritetin e duhur per prodhim te energjise elektrike per perdorimin e sasise se ujit prej Q= 3 m3/sek., te ketij burimi ujqor. Kuota e vepres se marrjes eshte 705 m mbi nivelin e detit, ndersa godina e centralit eshte ne kuoten 580 m mbi nivelin e detit. Prurja mesatare e ketij burimi ujqor eshte 3 m3 ne sekonde, ndersa sasia e ujit qe kerkohet te shfrytezohet eshte 3 m3/sek.

Ky informacion jepet nga K.B.U. Drin-Bune Shkoder bazuar ne nenet 4,5,9 dhe 23, te ligjit nr. 9663 dt. 18.12.2006 “PER KONCESIONET “ dhe ne zbatim te tij te gemes b, pika 1, kreu IV i V.K.M.-se nr. 27 dt. 19.01.2007 “Per miratimin e rregullave te vleresimit dhe dhenies se koncesioneve “, per plotesim dokumentacioni.

**PER KESHILLIN E BASENIT UJEMBLEDHES
DRIN-BUNE**

Sekretari

[Signature]
Ing. Osman DELTINA



KRYETARI

[Signature]
Maxhid CUNGU