


Mora 146 kopje -86-
Reviz. Kopje
Dt. 21.10.2007.



REPUBLIKA E SHQIPERISE
KESHILLI KOMBETAR I UJIT
KESHILLI I BASENIT UJEMBLEDHES DRIN-BUNE



Adresa : Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore.Kati 3-te Ce.0682081245

Nr. 266 Prot.

Shkoder, dt. 16.10.2007

INFORMACION

“MBI PERDORIMIN E BURIMIT UJOR ”PERROI I RADOMIRES ”
(VELESHICA) (RADOMIRA 3)
PER PRODHIM TE ENERGJISE ELEKTRIKE NGA
SUBJEKTI “KUPA ” SH.P.K. “

Bazuar ne kerkesen e pa kerkuar te bere nga subjekti “KUPA “SH.P.K. per perdorim te burimit uJOR “ PERROI I RADOMIRES ” (VELESHICA), per prodhim energjie elektrike nen 10 MW, dhe se propozimi i mesiperm, sipas dokumentacionit qe disponon K.B.U. Drin-Bune, nuk ka te beje me projekte, per te cilat ka filluar apo eshte shpallur procedura e perzgjedhjes. Sipas dokumentacionit te paraqitur nga subjekti i mesiperm, vepra e marrjes se ujit do te ndertohet ne fshatin Radomire ne kuoten 1350 m mbi nivelin e detit,dhe do mbledhe ujrata e PERROIT TE RADOMIRES (VELESHICES) . Godina e centralit eshte parashikuar te ndertohet ne kuoten 1160 m mbi nivelin e detit. Prurja e burimeve eshte $Q=1.37 \text{ m}^3/\text{sek} - 2.05 \text{ m}^3/\text{sek}$. Subjekti do te shfrytetoje nje prurje prej $1,37 \text{ m}^3/\text{sek} - 2,05 \text{ m}^3/\text{sek}$.

Ky informacion jepet nga K.B.U. Drin-Bune Shkoder bazuar ne nenet 4,5,9 dhe 23, te ligjit nr. 9663 dt. 18.12.2006 “PER KONCESIONET “ dhe ne zbatim te tij te germes b, pika 1, kreu IV i V.K.M.-se nr. 27 dt. 19.01.2007 “Per miratimin e rregullave te vleresimit dhe dhenies se koncesioneve “, per plotesim dokumentacioni.

PER KESHILLIN E BASENIT UJEMBLEDHES
DRIN-BUNE

Sekretari

Ing. Osman DELTINA



KRYETARI

Maxhid CUNGU