

**INTERENERGO ALBANIA**Bulevardi "Deshmoret e Kombit"
Twin Towers Kulla 2 - Hyrja 8/2
Tel: 04 280 156 Fax: 04 280 158
TIRANE - ALBANIA

-90-

REPUBLIKA E SHQIPERISE
KESHILLI KOMBETAR I UJIT
KESHILLI I BASENIT UJEMBLEDHES DRIN-BUNE*Mora nje kopje
Nexhody Adliqi
18.10.07*

Adresa : Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore.Kati 3-te Ce.0682081245

Nr. 270 Prot.Shkoder, dt. 16.10. 2007**INFORMACION****"MBI PERDORIMIN E BURIMIT UJOR "LUMI I SHALES "**
FSHATI BREG LUMI
PER PRODHIM TE ENERGJISE ELEKTRIKE NGA
SUBJEKTI "INTERENERGO ALBANIA " SH.P.K. "
H/C DUKAGJIN 4

Bazuar ne kerkesen e pa kerkuar te bere nga subjekti "INTERENERGO ALBANIA "SH.P.K. per perdorim te burimit uJOR " LUMI I SHALES ", per prodhim energjie elektrike nen 10 MW, dhe se propozimi i mesiperm, sipas dokumentacionit qe disponon K.B.U. Drin-Bune, nuk ka te beje me projekte, per te cilat ka filluar apo eshte shpallur procedura e perzgjedhjes.

Sipas dokumentacionit te paraqitur nga subjekti i mesiperm, vepra e marrjes se ujit do te ndertohet ne fshatin BREG LUMI ne kuoten 275 m mbi nivelin e detit,dhe do mbledhe ujrat e LUMIT TE SHALES . Godina e centralit eshte parashikuar te ndertohet ne kuoten 178 m mbi nivelin e detit. Prurja e burimit uJOR eshte $Q=24,3$ m³/sek. Subjekti do te shfrytezoje nje prurje prej 34 m³/sek

Subjekti gjate periudhes se veres nuk do pengoje vaditjen.

Ky informacion jepet nga K.B.U. Drin-Bune Shkoder bazuar ne nenet 4,5,9 dhe 23, te ligjit nr. 9663 dt. 18.12.2006 "PER KONCESIONET " dhe ne zbatim te tij te gernes b, pika 1, kreu IV i V.K.M.-se nr. 27 dt. 19.01.2007 "Per miratimin e rregullave te vleresimit dhe dhenies se koncesioneve ", per plotesim dokumentacioni.

PER KESHILLIN E BASENIT UJEMBLEDHES
DRIN-BUNE

Sekretari

Ing. Osman DELTINA



KRYETARI

Maxhid CUNGU