



-95-

**REPUBLIKA E SHQIPERISE**  
**KESHILLI KOMBETARE I UJIT**  
**KESHILLI I BASENIT UJEMBLEDHES DRIN – BUNE**

Adresa: Qendra Transferimit te Teknologjive Bujqesore.Kati 3-te,Cel.0682081245

Nr. 310 Prot.

Shkoder,dt. 31.03.2008

**IN F O R M A C I O N**

**“MBI PERDORIMIN E BURIMIT “PERROI ORGJOSTIT”**  
**DHE “PERROI I BORJES”**  
**FSHATI CERNALEVE**  
**PER PRODHIM TE ENERGIJISE ELEKTRIKE NGA**  
**SUBJEKTI “HYDROALBANIA ”Sh.p.k.**  
**H/C CERNALEVE ”.**

Bazuar ne kerkesen e pa kerkuar te bere nga “ HYDROALBANIA “ per perdorim te burimit ujqor Perroi Orgjostit dhe Perroi Borjes, per prodhim energjie elektrike nen 10 MW, dhe se propozimi i mesiperm, sipas dokumentacionit qe disponon K.B.U. Drin-Bune, nuk ka te beje me projekte, per te cilat ka filluar apo eshte shpallur procedura e perzgjedhjes.


Sipas dokumentacionit te paraqitur nga subjekti i mesiperm, vepra e marrjes se ujit do te ndertohet, ne Perroin Orgjost ne kuoten 680 m mbi nivelin e detit dhe ne Perroin Borje ne kuoten 670 m mbi nivelin e detit. Godina e centralit eshte parashikuar te ndertohet ne kuoten 574.8 m mbi nivelin e detit. Prurjet mesatare jane  $Q = 6.64 \text{ M}^3 / \text{sek}$ , ndersa subjekti do te shfrytezoje nje prurje prej  $Q = 7 \text{ M}^3 / \text{sek}$ .

Subjekti gjate periudhes se veres nuk do pengojte vaditjen.

Ky informacion jepet nga K.B.U. Drin-Bune Shkoder, bazuar ne nenet 4, 5, 9 dhe 23 te ligjit nr. 9663 dt. 18.12.2006 “PER KONCESIONET”, dhe ne zbatim te tij te germes b, pika 1, kreu IV, i V.K.M.-se nr. 27, dt. 19.01.2007, “Per miratimin e rregullave te vleresimit dhe dhenies se koncesioneve”, per plotesim dokumentacioni.

**PER KESHILLIN E BASENIT UJEMBLEDHES**  
**DRIN-BUNE**

**SEKRETARI**

  
**Ing. Osman DELTINA**



**KRYETARI**

  
**Maxhid CUNGU**