

Novi uje kopije

109



REPUBLIKA E SHQIPERISE
KESHILLI KOMBETARE I UJIT
KESHILLI I BASENIT UJEMBLEDHES DRIN – BUNE

Adresa: Qendra Transferimit te Teknologjive Bujqesore.Kati 3-te,Cel.0682081245

Nr. 313/4 Prot.

Shkoder,dt. 31.03.2008

INFORMACION

**“MBI PERDORIMIN E BURIMIT “PERROI I TERSHEZES” DHE
“PERROI I GRAMES”
FSHATI RENZ
PER PRODHIM TE ENERGIJE ELEKTRIKE NGA
SUBJEKTI “ASJA ALBANIA ”
H/C GRAMA 1”.**

Bazuar ne kerkesen e pa kerkuar te bere nga “ ASJA ALBANIA “ per perdorim te burimit ujqor PERROI I TERSHEZES dhe PERROI I GRAMES per prodhim energjie elektrike nen 10 MW, dhe se propozimi i mesiperm, sipas dokumentacionit qe disponon K.B.U. Drin-Bune, nuk ka te beje me projekte, per te cilat ka filluar apo eshte shpallur procedura e perzgjedhjes.

Sipas dokumentacionit te paraqitur nga subjekti i mesiperm, vepra e marrjes se ujit do te ndertohet ne Perroin e Tershezes ne kuoten 1140 m mbi nivelin e detit dhe ne Perroin e Grames ne kuoten 1140 m mbi nivelin e detit. Do te mbledhe ujqrat e ketyre dy perrenjve. Godina e centralit eshte parashikuar te ndertohet ne kuoten 970 m mbi nivelin e detit. Prurjet mesatare jane $Q = 0.43 \text{ M}^3 / \text{sek}$, ndersa subjekti do te shfrytetoje nje prurje prej $Q = 0.9 \text{ M}^3 / \text{sek}$.

Subjekti gjate periudhes se veres nuk do pengojte vaditjen.

Ky informacion jepet nga K.B.U. Drin-Bune Shkoder, bazuar ne nenet 4, 5, 9 dhe 23 te ligjit nr. 9663 dt. 18.12.2006 “PER KONCESIONET”, dhe ne zbatim te tij te gernes b, pika 1, kreu IV, i V.K.M.-se nr. 27, dt. 19.01.2007, “Per miratimin e rregullave te vleresimit dhe dhenies se koncesioneve”, per plotesim dokumentacioni.

**PER KESHILLIN E BASENIT UJEMBLEDHES
DRIN-BUNE**

SEKRETARI

Osman
Ing. Osman DELTINA



KRYETARI

Maxhid CUNGU
Maxhid CUNGU