


Mova uje
Kopje
03/04/08




REPUBLIKA E SHQIPERISE
KESHILLI KOMBETARE I UJIT
KESHILLI I BASENIT UJEMBLEDHES DRIN – BUNE

Adresa: Qendra Transferimit te Teknologjive Bujqesore.Kati 3-te,Cel.0682081245

Nr. 313 Prot.

Shkoder,dt. 31.03.2008

I N F O R M A C I O N

**“MBI PERDORIMIN E BURIMIT “PERROI BJESHKA E SHEHUT
DHE PERROI I RADOMIRES”
FSHATI VELESHICA
PER PRODHIM TE ENERGJISE ELEKTRIKE NGA
SUBJEKTI “ASJA ALBANIA ”
H/C VELESHICA 1 ”.**

Bazuar ne kerkesen e pa kerkuar te bere nga “ ASJA ALBANIA “ per perdorim te burimit uJOR PERROI BJESHKA E SHEHUT DHE PERROI I RADOMIRES per prodhim energjie elektrike nen 10 MW, dhe se propozimi i mesiperm, sipas dokumentacionit qe disponon K.B.U. Drin-Bune, nuk ka te beje me projekte, per te cilat ka filluar apo eshte shpallur procedura e perzgjedhjes.


Sipas dokumentacionit te paraqitur nga subjekti i mesiperm, veprat e marrjes se ujit do te ndertohen, ne Perroin Bjeshka e Shehut ne kuoten 1350 m mbi nivelin e detit, ne Perroin e Radomires ne kuoten 1352 m mbi nivelin e detit dhe ne Perroin mbi fshatin Radimira Derbac ne kuoten 1351 m mbi nivelin e detit . Do te mbledhe ujrat e ketyre tre perrenjve. Godina e centralit eshte parashikuar te ndertohet ne kuoten 830 m mbi nivelin e detit. Prurjet mesatare jane $Q = 1 \text{ M}^3 / \text{sek}$, ndersa subjekti do te shfrytetoje nje prurje prej $Q = 1.8 \text{ M}^3 / \text{sek}$.

Subjekti gjate periudhes se veres nuk do pengojte vaditjen.

Ky informacion jepet nga K.B.U. Drin-Bune Shkoder, bazuar ne nenet 4, 5, 9 dhe 23 te ligjit nr. 9663 dt. 18.12.2006 “PER KONCESIONET ”, dhe ne zbatim te tij te germes b, pika 1, kreu IV, i V.K.M.-se nr. 27, dt. 19.01.2007, “Per miratimin e rregullave te vleresimit dhe dhenies se koncesioneve”, per plotesim dokumentacioni.

**PER KESHILLIN E BASENIT UJEMBLEDHES
DRIN-BUNE**

SEKRETARI


Ing. Osman DELTINA



KRYETARI


Maxhid CUNGU