

KORA NE DOREZIM  
ME DT 04-09-08



169

ARTAN DODA

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
KESHILLI KOMBETARE I UJIT  
KESHILLI I BASENIT UJEMBLEDHES DRIN - BUNE

boela

Adresa: Qendra Transferimit te Teknologjive Bujqesore.Kati 3-te,Cel.0682081245

Nr. 318/12 Prot.

Shkoder,dt. 31.03 2008

INFORMACION

**“MBI PERDORIMIN E BURIMIT UJOR “LUMI I SHALES”  
PER PRODHIM TE ENERGJISE ELEKTRIKE NGA  
SUBJEKTI “EnerGrin”SH.P.K.  
HEC 5”**

Bazuar ne kerkesen e pa kerkuar te bere nga subjekti “ EnerGrin “ Sh.P.K. per perdorim te burimit uJOR LUMI I SHALES , per prodhim energjie elektrike nen 10 MW, dhe se propozimi i mesiperm, sipas dokumentacionit qe disponon K.B.U. Drin-Bune, nuk ka te beje me projekte, per te cilat ka filluar apo eshte shpallur procedura e perzgjedhjes.

Sipas dokumentacionit te paraqitur nga subjekti i mesiperm, vepra e marrjes se ujit do te ndertohet ne kuoten 830 m mbi nivelin e detit. Godina e centralit eshte parashikuar te ndertohet ne kuoten 485 m mbi nivelin e detit. Prurja mesatare eshte  $Q= 1.93 \text{ m}^3/\text{sek.}$ , ndersa subjekti do te shfrytetoje nje prurje prej  $Q= 3.22 \text{ m}^3/\text{sek}$

Subjekti gjate periudhes se veres nuk do pengoje vaditjen.

Ky informacion jepet nga K.B.U. Drin-Bune Shkoder, bazuar ne nenet 4, 5, 9 dhe 23 te ligjit nr. 9663 dt. 18.12.2006 “PER KONCESIONET ”, dhe ne zbatim te tij te gernes b, pika 1, kreu IV, i V.K.M.-se nr. 27, dt. 19.01.2007, “Per miratimin e rregullave te vleresimit dhe dhenies se koncesioneve”, per plotesim dokumentacioni.

**PER KESHILLIN E BASENIT UJEMBLEDHES  
DRIN-BUNE**

SEKRETARI

Ing. Osman DELTINA



KRYETARI

Maxhid CUNGU