

Mova uq kopje dt. 3. 2. 08



175

ABACO Energia Pulita s.r.l.
Via A. Kuliscioff, 171
47020 PIEVESESTINA DI CESENA (FC)
Tel. 0547.415787 - Fax 0547.415072
R. I. FC, Cod. F. e P. IVA 03315970404

REPUBLIKA E SHQIPERISE
KESHILLI KOMBETARE I UJIT
KESHILLI I BASENIT UJEMBLEDHES DRIN – BUNE

Adresa: Qendra Transferimit te Teknologjive Bujqesore.Kati 3-te,Cel.0682081245

Nr. 319/1 Prot.

Shkoder,dt. 31.03 2008

INFORMACION

“MBI PERDORIMIN E BURIMIT UJOR “ PERROI I ETHEVE ”
PER PRODHIM TE ENERGJISE ELEKTRIKE NGA
SHOQERITE “Elektroimpianti Tecnoluce”dhe “Abaco Energia Pulita”
FSHATI RADOMIRE
HEC VELESHICA 2 ”

Bazuar ne kerkesen e pa kerkuar te bere nga shoqerite “Elektroimpianti Tecnoluce” dhe “ Abaco Energia Pulita “ per perdorim te burimit uJOR PERROI I ETHEVE , per prodhim energjie elektrike nen 10 MW, dhe se propozimi i mesiperm, sipas dokumentacionit qe disponon K.B.U. Drin-Bune, nuk ka te beje me projekte, per te cilat ka filluar apo eshte shpallur procedura e perzgjedhjes.

Sipas dokumentacionit te paraqitur nga subjekti i mesiperm, vepra e marrjes se ujit do te ndertohet ne fshatin Radomire ne kuoten 1550 m mbi nivelin e detit. Godina e centralit eshte parashikuar te ndertohet ne kuoten 1340 m mbi nivelin e detit. Prurja mesatare eshte $Q= 0.52 \text{ m}^3/\text{sek.}$, ndersa subjekti do te shfrytetoje nje prurje prej $Q= 0.4 \text{ m}^3/\text{sek}$

Subjekti gjate periudhes se veres nuk do pengojte vaditjen.

Ky informacion jepet nga K.B.U. Drin-Bune Shkoder, bazuar ne nenet 4, 5, 9 dhe 23 te ligjit nr. 9663 dt. 18.12.2006 “PER KONCESIONET ”, dhe ne zbatim te tij te germes b, pika 1, kreu IV, i V.K.M.-se nr. 27, dt. 19.01.2007, “Per miratimin e rregullave te vleresimit dhe dhenies se koncesioneve”, per plotesim dokumentacioni.

PER KESHILLIN E BASENIT UJEMBLEDHES
DRIN-BUNE

SEKRETARI


Ing. Osman DELTINA



KRYETARI


Maxhid CUNGU