

horo epe kaze 21.04.08
Neshtet beliqi

INTERENERGO ALBANIA
Bulevardi "Deshmoret e Kombit"
Twin Towers Kulla 2 - Hyrja 8/2
Tel: 04 280 156 Fax: 04 280 158
TIRANE - ALBANIA



REPUBLIKA E SHQIPERISE
KESHILLI KOMBETARE I UJIT

KESHILLI I BASENIT UJEMBLEDHES DRIN - BUNE

Adresa: Qendra Transferimit te Teknologjive Bujqesore.Kati 3-te,Ce1.0682081245

Nr. 333/4 Prot.

Shkoder ,dt. 21.04.2008

INFORMACION

"MBI PERDORIMIN E BURIMIT UJOR LUMI I CEMIT DEGA CEMI I SELCES, PER PRODHIM TE ENERGJISE ELEKTRIKE NGA SUBJEKTI "INTERENERGO ALBANIA"

Bazuar ne kerkesen e pa kerkuar te bere nga subjekti "INTERENERGO ALBANIA" per perdorim te burimit uJOR Lumi i Cemit, Dega Cemi i Selces, per prodhim energjie elektrike nen 15 MW, dhe se propozimi i mesiperm, sipas dokumentacionit qe disponon K.B.U. Drin-Bune, nuk ka te beje me projekte, per te cilat ka filluar apo eshte shpallur procedura e perzgjedhjes.

Sipas dokumentacionit te paraqitur nga subjekti i mesiperm, vepra e marrjes se ujit do te ndertohet ne kuoten 382 m mbi nivelin e detit. Ndertesa e centralit do te ndertohet ne afersi te fshatit te Dobrinje. Ne aksin e vepres se marrjes prurja mesatare shume vjecare eshte $Q= 3,07 \text{ m}^3/\text{sek}$.

Subjekti gjate periudhes se veres nuk do pengoje vaditjen.

Ky informacion jepet nga K.B.U. Drin-Bune Shkoder, bazuar ne nenet 4,5,9 dhe 23 te ligjit nr. 9663 dt. 18.12.2006 "PER KONCESIONET ", dhe ne zbatim te tij te germes b, pika 3, kreu IV, i V.K.M.-se nr. 87, dt. 16.01.2008, "Per disa ndryshime dhe shtesa ne vendimin nr. 27 dt. 19.01.2007, te K.M., "Per miratimin e rregullave te vleresimit dhe dhenies se koncesioneve", te ndryshuar, per plotesim dokumentacioni.

PER KESHILLIN E BASENIT UJEMBLEDHES DRIN-BUNE

SEKRETARI

Ing. Osman DELTINA

KRYETARI



Maxhid CUNGU