

-118-



*Mora një kopje  
Ahmet Shehu  
Osman*

*H 28.10.08*

**REPUBLIKA E SHQIPERISE  
KESHILLI KOMBETARE I UJIT  
KESHILLI I BASENIT UJEMBLEDHES DRIN – BUNE**

Adresa: Qendra Transferimit te Teknologjive Bujqesore.Kati 3-te,Cel.0682081245

Nr. 378/2 Prot.

Shkoder,dt. 22.10. 2008

**INFORMACION**

**“MBI PERDORIMIN E BURIMIT UJOR LUMI I CAJES  
FSHATI SHKINAKU  
PER PRODHIM TE ENERGJISE ELEKTRIKE NGA  
SUBJEKTI “ YLLI DRITA ”SH.P.K.  
HC 3”.**

Bazuar ne kerkesen e pa kerkuar te bere nga subjekti “ YLLI DRITA “ per perdorim te burimit uJOR LUMI I CAJES per prodhim energjie elektrike nen 15 MW, dhe se propozimi i mesiperm, sipas dokumentacionit qe disponon K.B.U. Drin-Bune, nuk ka te beje me projekte, per te cilat ka filluar apo eshte shpallur procedura e perzgjedhjes.

Sipas dokumentacionit te paraqitur nga subjekti i mesiperm, vepra e marrjes se ujit ne lumin e CAJES do te ndertohet ne kuoten 1310 m mbi nivelin e detit. Ndertesa e centralit do te ndertohet ne fshatin SHKINAKU ne kuoten 850 m mbi nivelin e detit Prurja mesatare shume vjecare ne aksin e vepres se marrjes eshte  $Q= 1.98 \text{ m}^3/\text{sek}$ . Subjekti kerkon te shfrytetoje nje prurje  $Q= 1.98 \text{ m}^3/\text{sek}$ .

Subjekti gjate periudhes se veres nuk do pengoje vadijen.

Ky informacion jepet nga K.B.U. Drin-Bune Shkoder, bazuar ne nenet 4, 5, 9 dhe 23 te ligjit nr. 9663 dt. 18.12.2006 “PER KONCESIONET”, dhe ne zbatim te tij te germes b, pika 3, kreu IV, i V.K.M.-se nr. 87, dt. 16.01.2008, “Per disa ndryshime dhe shtesa ne vendimin nr. 27 dt. 19.01.2007, te K.M., “Per miratimin e rregullave te vleresimit dhe dhenies se koncesioneve”, te ndryshuar, per plotesim dokumentacioni.

**PER KESHILLIN E BASENIT UJEMBLEDHES  
DRIN-BUNE**

**SEKRETARI**

*Osman*

**Ing. Osman DELTINA**



**KRYETARI**

*Maxhid Cungu*

**Maxhid CUNGU**