




-127

MORO MR KOP
DIT 27-10-08



"TELEMENIA-ALB.SHA"
ADMINISTRATOR
ARDJAN KIMÇA

REPUBLIKA E SHQIPERISE
KESHILLI KOMBETARE I UJIT
KESHILLI I BASENIT UJEMBLEDHES DRIN – BUNE

Adresa: Qendra Transferimit te Teknologjive Bujqesore.Kati 3-te,Cel.0682081245

Nr. 381/4 Prot.

Shkoder,dt. 22.10.2008

INFORMACION

**“MBI PERDORIMIN E BURIMIT UJOR LUMI I CURRAJ
FSHATI LEKBIBAJ
PER PRODHIM TE ENERGJISE ELEKTRIKE NGA
SUBJEKTI “TELEMENIA ALB”SH.A.
HC LEKBIBAJ”.**

Bazuar ne kerkesen e pa kerkuar te bere nga subjekti “TELEMENIA ALB “ per perdorim te burimit uJOR LUMI CURRAJ per prodhim energjie elektrike nen 15 MW, dhe se propozimi i mesiperm, sipas dokumentacionit qe disponon K.B.U. Drin-Bune, nuk ka te beje me projekte, per te cilat ka filluar apo eshte shpallur procedura e perzgjedhjes.

Sipas dokumentacionit te paraqitur nga subjekti i mesiperm, vepra e marrjes se ujit ne lumin e CURRAJ do te ndertohet ne kuoten 190 m mbi nivelin e detit. Ndertesa e centralit do te ndertohet ne fshatin LEKBIBAJ ne kuoten 176 m mbi nivelin e detit Prurja mesatare shume vjecare ne aksin e vepres se marrjes eshte $Q= 15 \text{ m}^3/\text{sek}$. Subjekti kerkon te shfrytezoje nje prurje $Q= 18 \text{ m}^3/\text{sek}$.

Subjekti gjate periudhes se veres nuk do pengoje vaditjen.

Ky informacion jepet nga K.B.U. Drin-Bune Shkoder, bazuar ne nenet 4, 5, 9 dhe 23 te ligjit nr. 9663 dt. 18.12.2006 “PER KONCESIONET”, dhe ne zbatim te tij te germes b, pika 3, kreu IV, i V.K.M.-se nr. 87, dt. 16.01.2008, “Per disa ndryshime dhe shtesa ne vendimin nr. 27 dt. 19.01.2007, te K.M., “Per miratimin e rregullave te vleresimit dhe dhenies se koncesioneve”, te ndryshuar, per plotesim dokumentacioni.

**PER KESHILLIN E BASENIT UJEMBLEDHES
DRIN-BUNE**

SEKRETARI

Ing. Osman DELTINA



KRYETARI

Maxhid CUNGU