



-134-

REPUBLIKA E SHQIPERISE
KESHILLI KOMBETARE I UJIT
KESHILLI I BASENIT UJEMBLEDHES DRIN – BUNE

Adresa: Qendra Transferimit te Teknologjive Bujqesore.Kati 3-te,Cel.0682081245

Nr. 382/6 Prot.

Shkoder,dt. 22.10.2008

INFORMACION

“MBI PERDORIMIN E BURIMIT UJOR LUMI ZALLI I OKSHTUNIT
FSHATI TERNOVE
PER PRODHIM TE ENERGJISE ELEKTRIKE NGA
GRUPIMI I SHOQERIVE “PERXHOLA”, “ALBADI”, “ME-AJ
ENERGY”, “MIXTECNIC”, “2T”, “UDSA”, SH.P.K.
HC TERNOVE 7”.

Bazuar ne kerkesen e pa kerkuar te bere nga GRUPIMI I SHOQERIVE te mesiperme, per perdorim te burimit uJOR LUMI ZALLI I OKSHTUNIT per prodhim energjie elektrike nen 15 MW, dhe se propozimi i mesiperme, sipas dokumentacionit qe disponon K.B.U. Drin-Bune, nuk ka te beje me projekte, per te cilat ka filluar apo eshte shpallur procedura e perzgjedhjes.

Sipas dokumentacionit te paraqitur nga GRUPIMI I SHOQERIVE, vepra e marrjes se ujit ne LUMIN ZALLI I OKSHTUNIT, do te ndertohet ne kuoten 770 m mbi nivelin e detit. Ndertesa e centralit do te ndertohet ne fshatin TERNOVE ne kuoten 660 m mbi nivelin e detit. Prurja mesatare shume vjecare ne aksin e vepres se marrjes eshte $Q= 0.51$ m³/sek. Subjekti kerkon te shfrytetoje nje prurje $Q= 0.77$ m³/sek.

Subjekti gjate periudhes se veres nuk do pengoje vaditjen.

Ky informacion jepet nga K.B.U. Drin-Bune Shkoder, bazuar ne nenet 4, 5, 9 dhe 23 te ligjit nr. 9663 dt. 18.12.2006 “PER KONCESIONET”, dhe ne zbatim te tij te gernes b, pika 3, kreu IV, i V.K.M.-se nr. 87, dt. 16.01.2008, “Per disa ndryshime dhe shtesa ne vendimin nr. 27 dt. 19.01.2007, te K.M., “Per miratimin e rregullave te vleresimit dhe dhenies se koncesioneve”, te ndryshuar, per plotesim dokumentacioni.

PER KESHILLIN E BASENIT UJEMBLEDHES
DRIN-BUNE

SEKRETARI


Ing. Osman DELTINA

KRYETARI


Maxhid CUNGU