



- 135 -

Mora një kopje; 22-10-08  
Shkëlqim Grolli

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
KESHILLI KOMBETARE I UJIT  
KESHILLI I BASENIT UJEMBLEDHES DRIN – BUNE

Adresa: Qendra Transferimit te Teknologjive Bujqesore.Kati 3-te,Cel.0682081245

Nr. 382/7 Prot.

Shkoder,dt. 22.10. 2008

**INFORMACION**

**“MBI PERDORIMIN E BURIMIT UJOR LUMI ZALLI I OKSHTUNIT  
FSHATI GJORICE (MALLKASTER)  
PER PRODHIM TE ENERGIJE ELEKTRIKE NGA  
GRUPIMI I SHOQERIVE “PERXHOLA”, “ALBADI”, “ME-AJ  
ENERGY”, “MIXTECNIC”, “2T”, “UDSA”, SH.P.K.  
HC GJORICE (MALLKASTER) ”.**

Bazuar ne kerkesen e pa kerkuar te bere nga GRUPIMI I SHOQERIVE te mesiperme, per perdorim te burimit uJOR LUMI ZALLI I OKSHTUNIT per prodhim energjie elektrike nen 15 MW, dhe se propozimi i mesiperme, sipas dokumentacionit qe disponon K.B.U. Drin-Bune, nuk ka te beje me projekte, per te cilat ka filluar apo eshte shpallur procedura e perzgjedhjes.

Sipas dokumentacionit te paraqitur nga GRUPIMI I SHOQERIVE, vepra e marrjes se ujit ne LUMI ZALLI I OKSHTUNIT, do te ndertohet ne kuoten 540 m mbi nivelin e detit. Ndertesa e centralit do te ndertohet ne fshatin GJORICE ne kuoten 490 m mbi nivelin e detit. Prurja mesatare shume vjecare ne aksin e vepres se marrjes eshte  $Q= 8.42 \text{ m}^3/\text{sek}$ . Subjekti kerkon te shfrytetoje nje prurje  $Q= 11 \text{ m}^3/\text{sek}$ .

Subjekti gjate periudhes se veres nuk do pengoje vaditjen.

Ky informacion jepet nga K.B.U. Drin-Bune Shkoder, bazuar ne nenet 4, 5, 9 dhe 23 te ligjit nr. 9663 dt. 18.12.2006 “PER KONCESIONET”, dhe ne zbatim te tij te gernes b, pika 3, kreu IV, i V.K.M.-se nr. 87, dt. 16.01.2008, “Per disa ndryshime dhe shtesa ne vendimin nr. 27 dt. 19.01.2007, te K.M., “Per miratimin e rregullave te vleresimit dhe dhenies se koncesioneve”, te ndryshuar, per plotesim dokumentacioni.

**PER KESHILLIN E BASENIT UJEMBLEDHES  
DRIN-BUNE**

**SEKRETARI**

  
**Ing. Osman DELTINA**

**KRYETARI**

  
**Maxhid CUNGU**