

mora ne dorë  
A. Meta  
29.10.2008



**REPUBLIKA E SHQIPERISE**  
**KESHILLI KOMBETARE I UJIT**  
**KESHILLI I BASENIT UJEMBLEDHES DRIN - BUNE**

Adresa: Qendra Transferimit te Teknologjive Bujqesore.Kati 3-te,Cel.0682081245

Nr. 386/4 Prot.

Shkoder,dt. 29.10.2008

**INFORMACION**

**“MBI PERDORIMIN E BURIMIT UJOR LUMI CURRAJ**  
**FSHATI CURRAJ**  
**PER PRODHIM TE ENERGJISE ELEKTRIKE NGA**  
**SUBJEKTI “CONSORZIO STABILE SAMAC”.**  
**HEC 4 CURRAJ”.**

Bazuar ne kerkesen e pa kerkuar te bere nga subjekti “ CONSORZIO STABILE SAMAC”, per perdorim te burimit uJOR LUMI CURRAJ per prodhim energjie elektrike nen 15 MW, dhe se propozimi i mesiperm, sipas dokumentacionit qe disponon K.B.U. Drin-Bune, nuk ka te beje me projekte, per te cilat ka filluar apo eshte shpallur procedura e perzgjedhjes.

Sipas dokumentacionit te paraqitur nga subjekti i me siperm, vepra e marrjes se ujit ne LUMIN CURRAJ , do te ndertohet ne kuoten 447 m mbi nivelin e detit. Ndertesa e centralit do te ndertohet ne fshatin CURRAJ ne kuoten 248 m mbi nivelin e detit. Prurja mesatare shume vjecare ne aksin e vepres se marrjes eshte  $Q= 3.4 \text{ m}^3/\text{sek}$ . Subjekti kerkon te shfrytezoje nje prurje  $Q= 9.28 \text{ m}^3/\text{sek}$ .

Subjekti gjate periudhes se veres nuk do pengoje vaditjen.

Ky informacion jepet nga K.B.U. Drin-Bune Shkoder, bazuar ne nenet 4, 5, 9 dhe 23 te ligjit nr. 9663 dt. 18.12.2006 “PER KONCESIONET ”, dhe ne zbatim te tij te germes b, pika 3, kreu IV, i V.K.M.-se nr. 87, dt. 16.01.2008, “Per disa ndryshime dhe shtesa ne vendimin nr. 27 dt. 19.01.2007, te K.M., “Per miratimin e rregullave te vleresimit dhe dhenies se koncesioneve”, te ndryshuar, per plotesim dokumentacioni.

**PER KESHILLIN E BASENIT UJEMBLEDHES**  
**DRIN-BUNE**

SEKRETARI

Ing. Osman DELTINA



KRYETARI

Maxhid CUNGU