



REPUBLIKA E SHQIPERISE
KESHILLI KOMBETARI I UJIT
Keshilli i Basenit Ujembledhes Shkumbin-Devoll

LEJE

PER PERDORIM REZERVE UJORE

Nr. 6, date 29/12/2011

98

A. EMRI DHE ADRESA E MARRESIT TE LEJES:

Subjekti Bashkim i përkohshëm i shogerive "Arela
konstruksion 93 dhe 2T (6A)

B. OBJEKTI I LEJES DHE SPECIFIKIMET E TIJ:

Burimi Ujor: Rrjedhja e sipërme e lumit Devoll

Baseni Ujembledhes: Shkumbin-Devoll Rrethi: Devoll Komuna: Miras, Bileisht

Burimi Ujor eshte ne pronesi shtetere dhe ka keto specifikime:

Koordinatat : x: _____ y: _____ z: _____

Prurja mesatare: _____ l/sek.

C. SASIA E UJIT QE JEPET PER PERDORIM: _____ l/sek.

Vendshkarkimi i ujerave te perdorura: Lumi Devoll

sipas tabeles
se bashkangjitur

D. AKTIVITETI PER TE CILIN DO TE PERDORET KJO REZERVE UJORE ESHTË:

HC PRODHIM ENERGJIE ELEKTRIKE

E. KJO LEJE ESHTË E VLEFSHME DERI ME DATE: KONCENSIONARE

Leja fillon qe nga moment i firmosjes. Marresi i kesaj leje eshte i detyruar te plotesoje te gjitha kushtet qe bashkangjiten kesaj leje.

KRYETARI
I BASENIT UJEMBLEDHES

SHEFQET DELI AULLSI

Kjo leje leshohet bazuar ne ligjin nr. 8093, date 21.03.1996 "Per rezervat ujore", neni 14. Qellimi i perdorimit te reserves ujore specifikohej ne paragrafin "D" te kesaj leje.

HEC 1-DOBJOT I MADH

Kuota e vepres se marrjes 1226 m
X = 4484370,315
Y = 4482514,577
Z = 1226
Prurja mesatare 0,5 m³/s
Prurja llogaritese 1,0 m³/s
H = 51,6 m
N = 430 kw

HEC 2- AREZE

Kuota e vepres se marrjes 1166 m
X = 4485902,406
Y = 4483418,895
Z = 1166
Prurja mesatare 0,55 m³/s
Prurja llogaritese 1,0 m³/s
H = 40,7 m
N = 340 kw

HEC 3- MIRAS

Kuota e vepres se marrjes 1113,4m
X = 4491647,457
Y = 4485378,99
Z = 1113,4
Prurja mesatare 1,4 m³/s
Prurja llogaritese 2,0 m³/s
H = 14,85 m
N = 255 kw

HEC 4 -MENKULAS

Kuota e vepres se marrjes 1072 m
X = 4494972,941
Y = 4486468,949
Z = 1072
Prurja mesatare 1,61 m³/s
Prurja llogaritese 2,4m³/s
H = 13,5 m
N = 360 kw

HEC 5- BRACANJ

Kuota e vepres se marrjes 1045,35m
X = 4496525,749
Y = 4488717,906
Z = 1045,35
Prurja mesatare 1,63 m³/s
Prurja llogaritese 2,8 m³/s
H = 23,8 m
N = 580 kw

HEC 6- KUC

Kuota e vepres se marrjes 1013,9 m
X = 4498714,58
Y = 4493333,23
Z = 1013,9
Prurja mesatare 2.25 m³/s
Prurja llogaritese 3,6 m³/s
H = 10,1 m
N = 320 kw

