

Nr. 23 prot
Dt. 01/07/19



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

KËSHILLI KOMBËTAR I UJIT
KËSHILLI I BASENIT UJORË DRIN-BUNË



VENDIM

Nr.1 Datë 25.06.2019

“Për

miratimin e lejes “për përdorim burimi uJOR”, për prodhim hidroenergjie, subjektit “KALISI HYDROPOWER” sh.p.k, për hec “VELESHICA 1 dhe VELESHICA 2”, me vendndodhje: Lumi i Veleshices degë e lumit Drin i Zi Përroi i Veleshice , degë e lumit Mat, në Njësinë Administrative Komsi, Bashkia Mat, Qarku Dibër”.

-Në mbështetje të ligjit nr. 6/20018 “Për disa ndryshime dhe shtesa të ligjit nr.111/2012, datë 15.11.2012, të nenit 7 pika 2, nenit 41, nenit 51 dhe nenit 52 të ligjit nr 111/2012 dt.15.11.2012 “Për Menaxhimin e Integruar të Burimeve Ujore”, vendimin nr.416 datë 13.05.2015 të Këshillit të Ministrave “ Për miratimin e kushteve të përgjithshme dhe të posaçme, dokumenteve shoqëruese, afatit të vlefshmërisë, formularëve të aplikimit për autorizim dhe Leje për përdorim të burimeve ujore”, kontratës koncesionare të tipit BOT (për ndërtim, operim dhe transferim) me nr. 1605 Rep. dhe nr.1037 Kol. Dt. 18.07.2018, , me propozim të Z.A.B.U. Drin-Bune, Këshilli i Basenit UJOR DRIN-BUNE,

Vendosi:

1-Miratimin e Lejes së Përdorimit të Ujit për prodhim të energjise elektrike, shoqërisë “KALISI HYDROPOWER” sh.p.k , me Administrator Z.HAMZ ISLAMAJ, me këto të dhëna:

-Rrjedha e Lumit Veleshice të përroit Veleshice, degë e lumit DRIN I ZI, në Njësinë Administrative Komsi, Bashkia DIBER, Qarku Dibër, subjekti “KALISI HYDROPOWER” sh.p.k.

Hidrocentrali “VELESHICA1 DHE VELESHICA 2”

<u>VELESHICA 1</u>	<u>Vepra e marrjes 1</u>		
-Prurja mesatare :	Q _{mes} = 2.3 m ³ /sek,		
-Prurja llogarites:	Q _{llog} = 3.79 m ³ /sek,		
-Prurja ekologjike:	Q _{ekol} = 0.702 m ³ /sek,		
-Kuota e vepres së marrjes 1	X- 537657	Y- 46 31973	Z = 834 m mnd
- Kuota e godinës së centralit	X- 535475	Y- 4632566	Z = 648 m mnd
- Fuqia totale e insaluar	N = 5801KW		
-Energjia mesatare vjetore totale	E = 19'537'389 kWh/vit		

VELESHICA 2

- Prurja mesatare :
- Prurja llogarites:
- Prurja ekologjike:

Vepra e marrjes I

$$Q_{mes} = 3.09 m^3/sek,$$
$$Q_{llog} = 5.1 m^3/sek,$$
$$Q_{ekol} = 0.944 m^3/sek,$$

- Kuota e vepres së marrjes I X-535455 Y-4632608 Z= 646.7m mnd
- Kuota e godinës së centralit X- 532516 Y- 4631316 Z = 450.5 m.mnd
- Fuqia totale e insaluar N= 8116 kW
- Energjia mesatare vjetore totale E = 27'717'780kWh/vit

2- Nuk lejohet ndryshimi i regjimit te vaditjes,i furnizimit me ujë të popullatës etjerë nga përdorimi i ujit për energji elektrike.

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

DREJTORI Z.A.B.U. DRIN-BUNE



KRYETARI I K.B.U. DRIN-BUNË

