



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI KOMBËTAR I UJIT
KËSHILLI I BASENIT UJOR DRIN-BUNË

V E N D I M

Nr. 10 Datë 10. 04. 2017

“ PËR MIRATIM E LEJES PËR PËRDORIM TË BURIMIT UJOR PËR ENERGJI
ELEKTRIKE” SUBJEKTIT “AGETA & BAJRAMI N” SH.P.K.

Në mbështetje të nenit 7 pika 2 ,të nenit 50, nenit 51, nenit 52, të ligjit nr 111/2012 dt.15.11.2012 “Për Menaxhimin e Integruar të Burimeve Ujore”, të VKM Nr.416 datë 13.05.2015 si dhe të nenit 24, pika f, të VKM Nr. 822 datë 07.10.2015, “ Për miratimin e rregullave dhe procedurave të ndërtimit të kapaciteteve të reja prodhuese të energjisë elektrike , që nuk janë objekt konçesioni”, miratimin paraprak Nr.4036/14,datë 11.03.2016 të MEI, për paisjen me leje të përdorimit të burimit ujqor të subjektit “AGETA & BAJRAMI N” SH.P.K, me propozim të A.B.U Drin- Bunë, miratimin në parim të Këshillit Konsultativ dhe oponentës së DPBU në ministrinë përgjegjëse për administrimin e burimeve ujqore, Këshilli i Basenit Ujqor Drin- Bunë,

V e n d o s i:

1-Miratimin e kërkesës së subjektit “AGETA sh.p.k & BAJRAMI N sh.p.k.” me administrator Z.Ali KAÇI dhe Z. Nazif BAJRAMI, për përdorim të burimit ujqor **Përrenjtë e Kurorës së Lurës**, për prodhim energjie elektrike, në Nj.Adm Lurë, Bashkia Dibër, Qarku Dibër.

Sipas studimit të paraqitur nga subjekti HEC Borie Lurë -1 do të ketë këto të dhëna:

Vepra e marrjes nr.1: $X_1 - 46\ 28\ 774.7$; $Y_1 - 44\ 34\ 161$; $Z_1 - +1541.07\ m$

Vepra e marrjes nr.2: $X_2 - 46\ 27\ 563.3$; $Y_2 - 44\ 34\ 073.4$; $Z_2 - +1533.21\ m$

Vepra e marrjes nr.3: $X_3 - 46\ 27\ 311.1$; $Y_3 - 44\ 35\ 588,8$; $Z_3 - +1532.7\ m$

Koordinatat e godinës së centrali: $X - 46\ 28\ 077$; $Y - 44\ 35\ 588.8$; $Z - + 1155\ m$;

Koordinatat e pikës së shkarkimit : $X - 46\ 28\ 077$; $Y - 44\ 35\ 588.8$; $Z - + 1155\ m$;

Prurja mesatare e burimit ujqor: $Q_{mes} = 5.33\ m^3/sek$;

Sasia e ujqit që kërkohet të përdoret nga subjekti: $Q_1\ llog = 0.198\ m^3/sek$; $Q_2\ llog = 0.196\ m^3/sek$;

$Q_3\ llog = 0.206\ m^3/sek$; Prurja ekologjike: $Q_{ekol} = 0.025\ m^3/sek$;

Prurja që shkarkohet: $Q = 0.6\ m^3/sek$.

2-Leja e përdorimit të burimit ujqor për prodhim energjie elektrike jepet me kusht që të mos kufizohet furnizimi me ujqë të pijshëm, nevojat e bujqësisë në zone dhe rezerva e domosdoshme ekologjike.

3- Ngarkohet A.B.U. Drin-Bunë për zbatimin e ketij vendimi.

PËR KËSHILLIN E BASENIT UJOR DRIN-BUNË

SEKRETAR

KRYETAR

Martin PLLUMBI

Paulin RADOVANI

