



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI KOMBËTAR I UJIT
KËSHILLI I BASENIT UJOR DRIN-BUNË

V E N D I M

Nr. 14 Datë 10. 04. 2017

“ PËR MIRATIM E LEJES PËR PËRDORIM TË BURIMIT UJOR PËR ENERGJI
ELEKTRIKE” SUBJEKTIT “ GERTI” SH.P.K.

Në mbështetje të nenit 7 pika 2 ,të nenit 50, nenit 51, nenit 52, të ligjit nr 111/2012 dt.15.11.2012 “Për Menaxhimin e Integruar të Burimeve Ujore”, të VKM Nr.416 datë 13.05.2015 si dhe të nenit 24, pika f, të VKM Nr. 822 datë 07.10.2015, “ Për miratimin e rregullave dhe procedurave të ndërtimit të kapaciteteve të reja prodhuese të energjisë elektrike , që nuk janë objekt konçesioni”, miratimin paraprak Nr. 4399/3, datë 03.11.2016 të MEI, për paisjen me leje të përdorimit të burimit ujqor të subjektit “GERTI” SH.P.K, me propozim të A.B.U Drin- Bunë, miratimin në parim të Këshillit Konsultativ dhe oponencës së DPBU në ministrinë përgjegjëse për administrimin e burimeve ujqore, Këshilli i Basenit Ujqor Drin- Bunë,

V e n d o s i:

1-Miratimin e kërkesës së subjektit “GERTI sh.p.k.” me administrator Z. JETON DANI, për përdorim të burimit ujqor **Përroi i Mireshit**, për prodhim energjie elektrike, në Njësinë Administrative Ostren, Bashkia Bulqizë, Qarku Dibër.

Sipas studimit të paraqitur nga subjekti HEC MIRESH do të ketë këto të dhëna:

Koordinatat e veprës së marrjes nr.1: $X_1 - 44\ 56\ 775$; $Y_1 - 45\ 89\ 959$; $Z_1 - + 672\ m$

Koordinatat e veprës së marrjes nr.2: $X_2 - 44\ 56\ 715$; $Y_2 - 45\ 90\ 003$; $Z_2 - + 672\ m$

Koordinatat e veprës së marrjes nr.3: $X_3 - 44\ 56\ 706$; $Y_3 - 45\ 90\ 885$; $Z_3 - +671\ m$

Koordinatat e godinës së centrali: $X - 44\ 57\ 855$; $Y - 45\ 95\ 210$; $Z - 493+ m$;

Koordinatat e pikës së shkarkimit : $X - 44\ 57\ 855$; $Y - 45\ 95\ 210$; $Z - 493+ m$;

Prurja mesatare e burimit ujqor: $Q_{1mes}=0.782m^3/sek$; $Q_{2mes}=0.72m^3/sek$; $Q_{3mes}=0.26\ m^3/sek$;

Prurja që kërkohet të përdoret nga subjekti: $Q_{1llog}=1.2m^3/sek$; $Q_{2llog}=0.11m^3/sek$;

$Q_{3llog}=0.04m^3/sek$;

Purja ekologjike: $Q_{1ekol}=0.135\ m^3/sek$; $Q_{2ekol}= 0.12\ m^3/sek$; $Q_{3ekol}= 0.5\ m^3/sek$;

Prurja që shkarkohet: $Q= 1.35\ m^3/sek$.

2-Leja e përdorimit të burimit ujqor për prodhim energjie elektrike jepet me kusht që të mos kufizohet furnizimi me ujë të pijshëm, nevojat e bujqësisë në zone dhe rezerva e domosdoshme ekologjike.

3- Ngarkohet A.B.U. Drin-Bunë për zbatimin e ketij vendimi.

PËR KËSHILLIN E BASENIT UJOR DRIN-BUNË

SEKRETAR

Martin PLLUMBI



KRYETAR

Paulin RADOVANI