



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
KËSHILLI KOMBËTAR I UJIT  
KËSHILLI I BASENIT UJOR DRIN-BUNË

V E N D I M

Nr. 17 Dt. 13 .02. 2017

“MIRATIM NË PARIM PËR PËRDORIM TË BURIMIT UJOR PËR ENERGJI  
ELEKTRIKE” SUBJEKTIT “AGETA sh.p.k & BAJRAMI N sh.p.k.”

Në mbështetje të nenit 7 pika 2 ,të nenit 50, pikës 2,të ligjit nr 111/2012 dt.15.11.2012 “Për Menaxhimin e Integruar të Burimeve Ujore”, të VKM Nr.416 datë 13.05.2015 si dhe të nenit 24, pika c, të VKM Nr. 822 datë 07.10.2015, “ Për miratimin e rregullave dhe procedurave të ndërtimit të kapaciteteve të reja prodhuese të energjisë elektrike , që nuk janë objekt konçesioni”, për paisjen me autorizim të subjektit “**AGETA sh.p.k & BAJRAMI N sh.p.k.**” , me propozim të A.B.U Drin- Bunë, miratimin në parim të Këshillit Konsultativ dhe oponencës së DPBU në ministrinë përgjegjëse për administrimin e burimeve ujore,Këshilli i Basenit Ujor Drin- Bunë,

V e n d o s i:

1-Miratimin në parim të kërkesës së subjektit “**AGETA sh.p.k & BAJRAMI N sh.p.k.**” me administrator **Z.Ali KAÇI dhe Z. Nazif BAJRAMI**, për përdorim të burimit ujor **Përrenjtë e Kurorës së Lurës**, për prodhim energjie elektrike, në Nj.Adm Lurë, Bashkia Dibër, Qarku Dibër.

Sipas studimit të paraqitur nga subjekti **HEC Borie Lurë -1** do të ketë këto të dhëna:

Vepra e marrjes nr.1:  $X_1 - 46\ 28\ 774.7$  ;  $Y_1 - 44\ 34\ 161$ ;  $Z_1 - +1541.07\ m$   
Vepra e marrjes nr.2:  $X_2 - 46\ 27\ 563.3$  ;  $Y_2 - 44\ 34\ 073.4$ ;  $Z_2 - +1533.21\ m$   
Vepra e marrjes nr.3:  $X_3 - 46\ 27\ 311.1$  ;  $Y_3 - 44\ 35\ 588,8$ ;  $Z_3 - +1532.7\ m$   
Koordinatat e godinës së centrali:  $X - 46\ 28\ 077$ ;  $Y - 44\ 35\ 588,8$ ;  $Z - + 1155\ m$ ;  
Koordinatat e pikës së shkarkimit :  $X - 46\ 28\ 077$ ;  $Y - 44\ 35\ 588,8$ ;  $Z - + 1155\ m$ ;  
Prurja mesatare e burimit ujor:  $Q_{mes} = 5.33\ m^3/sek$ ;  
Sasia e ujit që kërkohet të përdoret nga subjekti:  $Q_1\ llog = 0.198\ m^3/sek$ ;  $Q_2\ llog = 0.196\ m^3/sek$ ;  
 $Q_3\ llog = 0.206\ m^3/sek$ ;  
 $Q_{ekol} = 0.025\ m^3/sek$ ;  
Prurja që shkarkohet:  $Q = 0.6\ m^3/sek$ .

2- Autorizimi i përdorimit të burime ujor për prodhim energjie elektrike jepet me kusht që të mos kufizohet furnizimi me ujë të pijshëm, nevojat e bujqësisë në zone dhe rezerva e domosdoshme ekologjike.

3- Ngarkohet A.B.U. Drin-Bunë për zbatimin e ketij vendimi.

PËR KËSHILLIN E BASENIT UJOR DRIN-BUNË

Sekretari  
**Martin PLLUMBI**

Kryetar  
**Paulin RADOVANI**