



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
KËSHILLI KOMBËTAR I UJIT  
KËSHILLI I BASENIT UJOR DRIN-BUNË

V E N D I M

Nr. 27 Dt. 13.02.2017

**“MIRATIM NË PARIM PËR PËRDORIM TË BURIMIT UJOR PËR ENERGJI  
ELEKTRIKE”- SUBJEKTIT “CR POWER 2016” SH.P.K**

Në mbështetje të nenit 7 pika 2 ,të nenit 50, pika 2,të ligjit nr 111/2012 dt.15.11.2012 “Për Menaxhimin e Integruar të Burimeve Ujore”,të VKM Nr.416 datë 13.05.2015 si dhe të nenit 24, pikat/ e, të VKM Nr. 822 datë 07.10.2015, “ Për miratimin e rregullave dhe procedurave të ndërtimit të kapaciteteve të reja prodhuese të energjisë elektrike , që nuk janë objekt konçesioni, për paisjen me autorizim të subjektit “**CR POWER 2016” SH.P.K** me propozim të A.B.U Drin- Bunë, miratimin në parim të Këshillit Konsultativ dhe oponentës së DPBU në ministrinë përgjegjëse për administrimin e burimeve ujore, Këshilli i Basenit Ujor Drin- Bunë,

**V e n d o s i:**

1-Miratimin në parim të kërkesës së subjektit “**CR POWER 2016” sh.p.k** me administrator **Z.Aventur ALLUSHI** , për përdorim të burimit ujqor **Përroi i Thatë**, degë e Lumit Zalli i Bulqizës , për prodhim energjie elektrike në Fushë- Bulqizë,Njësia Administrative Fushë- Bulqizë ,Bashkia Bulqizë , Qarku Dibër.

Sipas studimit të paraqitur nga subjekti , objekti **HEC TEZALLE 1** do të ketë këto të dhëna:

Koordinatat e veprës së marrjes : X – 44 39 833 ; Y– 45 93 766 ; Z – + 1542 m

Koordinatat e godinës së centralit: X – 44 40 302; Y – 45 97 104 ; Z – + 840.89 m

Koordinatat e pikes së shkarkimit : X – 44 40 302; Y – 45 97 104 ; Z – + 840.89 m

Prurja mesatare e përroit:  $Q_{mes} = 0.136 \text{ m}^3/\text{sek}$ ;

Sasia e ujit që kërkohet të përdoret nga subjekti:  $Q_{llog} = 0.25 \text{ m}^3/\text{sek}$ ;

Prurja ekologjike:  $Q_{ekol} = 0.027 \text{ m}^3/\text{sek}$ ;

Prurja që shkarkohet:  $Q = 0.25 \text{ m}^3/\text{sek}$ .

2- Autorizimi i përdorimit të burimit ujqor për prodhim energjie elektrike jepet me kusht që të mos kufizohet furnizimi me ujë të pijshëm, nevojat e bujqësisë në zone dhe rezerva e domosdoshme ekologjike.

3- Ngarkohet A.B.U. Drin-Bunë për zbatimin e këtij vendimi.

PËR KËSHILLIN E BASENIT UJOR DRIN-BUNË

SEKRETARI  
Martin PLLUMBI

KRYETARI  
Paulin RADOVANI