



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

KËSHILLI KOMBËTAR I UJIT
KËSHILLI I BASENIT UJOR DRIN-BUNË



V E N D I M

Nr. 4 Datë 24.01.2018

“ PËR MIRATIM E LEJES PËR PËRDORIM TË BURIMIT UJOR PËR ENERGJI ELEKTRIKE” SUBJEKTIT “WTS ENERGJI” SH.P.K.

Në mbështetje të nenit 7 pika 2 ,të nenit 50, nenit 51, nenit 52, të ligjit nr 111/2012 dt.15.11.2012 “Për Menaxhimin e Integruar të Burimeve Ujore”, të VKM Nr.416 datë 13.05.2015 si dhe të nenit 24, pika f, të VKM Nr. 822 datë 07.10.2015, “ Për miratimin e rregullave dhe procedurave të ndërtimit të kapaciteteve të reja prodhuese të energjisë elektrike , që nuk janë objekt konçesioni”, miratimin paraprak Nr.3823/7, datë 01.03.2017 të MEI, për paisjen me leje të përdorimit të burimit ujqor të subjektit “WTS ENERGJI” SH.P.K., me propozim të A.B.U Drin- Bunë, miratimin në parim të Këshillit Konsultativ dhe oponencës së DPBU në ministrinë përgjegjëse për administrimin e burimeve ujqore, Këshilli i Basenit Ujqor Drin- Bunë,

V e n d o s i :

1-Miratimin e lejes së subjektit “WTS ENERGJI” sh.p.k. me administrator Z.Ermal GJONI, për përdorim të burimit ujqor Lumi Cemi i Selcës,degë e Lumit Cemi i Bashkuar për prodhim energjie elektrike në Selcë, Njësia Administrative Kelmend, Bashkia Malësi e Madhe, Qarku Shkodër.

Sipas studimit të paraqitur nga subjekti HEC DOBRINJË do të ketë këto të dhëna:

Koordinatat e veprës së marrjes Nr.1: $X_1-43\ 85\ 127.9$; $Y_1-47\ 08\ 959.7$; $Z_1-+460\ m$;

Koordinatat e veprës së marrjes Nr.2: $X_2-43\ 85\ 006.4$; $Y_2-47\ 09\ 105.5$; $Z_2-+460m$;

Koordinatat e godinës së centrali: $X-43\ 84\ 790.4$; $Y-47\ 08\ 712.4$; $Z-+423m$;

Koordinatat e pikës së shkarkimit: $X-43\ 84\ 790.4$; $Y-47\ 08\ 712.4$; $Z-+423m$;

Prurja mesatare e burimit ujqor: $Q_{1mes}=2.35m^3/sek$; $Q_{2mes}=0.452m^3/sek$;

Sasia e ujqit që kërkohet të përdoret nga subjekti: $Q_{1llog}=2.7\ m^3/sek$; $Q_{2llog}=0.6\ m^3/sek$;

Prurja ekologjike: $Q_{1ekol}=0.27\ m^3/sek$; $Q_{2ekol}=0.058\ m^3/sek$;

Prurja që shkarkohet: $Q=3.3\ m^3/sek$

2-Leja e përdorimit të burimit ujqor për prodhim energjie elektrike jepet me kusht që të mos kufizohet furnizimi me ujqë të pijshëm, nevojat e bujqësisë në zone dhe rezerva e domosdoshme ekologjike.

3- Ngarkohet A.B.U. Drin-Bunë për zbatimin e ketij vendimi.

PËR KËSHILLIN E BASENIT UJOR DRIN-BUNË

SEKRETAR

Raimonda GURI



KRYETAR

Cesk MELLJA

