



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI KOMBËTAR I UJIT
KËSHILLI I BASENIT UJOR DRIN-BUNË

V E N D I M

Nr. 42

Dt. 13 02. 2017

PËR MIRATIMIN E KËRKESËS
“PËR PËRDORIMIN E BURIMEVE UJORE “

Në mbështetje të nenit 7, nenit 38 “Qëllimet e përdorimit të ujit” gërma c ; nenit 41, “Përdorimi me leje i ujit” gërmat a dhe d ; nenit 50; nenit 51; nenit 52 dhe nenit 53 të ligjit nr. 111/2012 datë 15.11.2012 “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore “ dhe të VKM Nr.416 datë 13.05.2015, “Për miratimin e kushteve të përgjithshme dhe të posaçme, dokumenteve shoqëruese, afatit të vlefshmërisë, formularëve të aplikimit për autorizim dhe leje për përdorim të burimeve ujore”, bazuar në relacionin e paraqitur nga A.B.U. Drin - Bunë , miratimin në parim të Këshillit Konsultativ dhe oponencës së DPBU në ministrinë përgjegjëse për administrimin e burimeve ujore, Këshilli i Basenit Ujor Drin- Bunë :

V E N D O S I :

1- Të miratojë kërkesën e subjektit “LAJTHIZA INVEST” sh.a. me administrator Z. Thanas SIVERI për përdorimin e burimit ujor Lajthizë ,në fshatin Lajthizë , Njësia Administrative Qafë-Mali, Bashkia Fushë-Arrëz , Qarku Shkodër, për stabilimentin “LAJTHIZA” të ambalazhimit të ujit në shishe dhe enë.

Veprat e marrjes kanë koordinatat:

X_1	-46 59 867;	Y_1	- 44 28 019;	Z_1	- +1109m;
X_2	-46 60 412;	Y_2	- 44 28 104;	Z_2	- +1059m;
X_3	-46 60 354;	Y_3	- 44 28 105;	Z_3	- +1082m;
X_4	-46 60 589;	Y_4	-44 28 136;	Z_4	- +1008m;

Prurja mesatare vjetore e burimit është 0.004 m³/sek.

Prurja mesatare e muajit më të natë është 0.003 m³/sek.

Sasia e ujit që kërkohet të përdoret nga subjekti është 0.0025m³/sek =2.5 l/sek.

2- Leja e përdorimit të burimit ujor jepet me kusht që të mos kufizohet furnizimi me ujë të pijshëm, nevojat e bujqësisë në zone dhe rezerva e domosdoshme ekologjike.

3- Ngarkohet A.B.U. Drin- Bunë për ndjekjen e procedurave përkatëse për zbatimin e këtij vendimi.

PËR KËSHILLIN E BASENIT UJOR DRIN-BUNË

Sekretar

Martin PLLUMBI

Kryetar

Paulin RADOVANI