



REPUBLIKA E SHQIPERISE
KESHILLI KOMBETAR I UJIT
KESHILLI I BASENIT UJEMBLEDHES SHKUMBIN-DEVOLL

VENDIM

Nr. 1/1 date 07.10.2008

Per

Miratim ne parim, te kerkeses per perdorim te rezervave ujore, me koncesion, per prodhim hidroenergjie, ne shtate akset Perroi Sheje. Hotolisht, Librazhd.

Ne mbeshtetje te neneve 8 dhe 21, pika c, te ligjit Nr.8093, date 21.03.1996 "Per rezervat ujore", Udhezimit te perbashket M.M.P.A.Ujrave e M.E.T.E. nr.727 dt.7.05.07. nr.3252 dt.02.05.07, V.K.M. Nr 87 date 16/01/2008, Pika 2.8.B te vendimit Nr.3 date 19.07.2002 te KKKU, "Per miratimin e rregullores te funksionimit te Keshillit te Baseneve Ujembledhes dhe Agjensive te ujit", Keshilli i Basenit Ujembledhes Shkumbin:

VENDOSI:

I. "Miratim ne parim" te kerkeses per perdorim te rezervave ujore, me koncesion, per prodhim hidroenergjie:

II. Prurja mesatare, llogaritur e burimit ujqor, kuota absolute. Sheje. Hotolisht. shtate akse.

1. Hidrocentrali 1, Aksi H/C-1. Perroi Sheje

Prurja mesatare respektivisht:	Qmes.=0.08 m ³ /sek
Prurja e llogaritur	Qllog.= 0.093 m ³ /sek
Kuota respektivisht:	H= 1802 m.absolute.

2. Hidrocentrali 2, Aksi H/C-2. Perroi Sheje

Prurja mesatare respektivisht	Qmes=0.181 m ³ /sek.
Prurja Llogaritur	Qllog=0.227 m ³ /sek
Kuota respektivisht:	H=1550 m. absolute.

3. Hidrocentrali 3, Aksi H/C-3. Perroi Sheje

Prurja mesatare respektivisht	Qmes=0.367 m ³ /sek.
Prurja Llogaritur	Qllog=0.46 m ³ /sek
Kuota respektivisht:	H=1150 m. absolute.

4. Hidroçentrali 4, Aksi H/C-4. Perroi Sheje

Prurja mesatare respektivisht

Qmes=0.627 m³/sek.

Prurja Llogaritur

Qllog=0.786 m³/sek

Kuota respektivisht:

H=900 m. absolute.

5. Hidroçentrali 5, Aksi H/C-5. Perroi Sheje

Prurja mesatare respektivisht

Qmes=0.762 m³/sek.

Prurja Llogaritur

Qllog=0.995 m³/sek

Kuota respektivisht:

H=600 m. absolute.6

6. Hidroçentrali 6, Aksi H/C-6. Perroi Sheje

Prurja mesatare respektivisht

Qmes=0.893 m³/sek.

Prurja Llogaritur

Qllog=1.12 m³/sek

Kuota respektivisht:

H=500 m. absolute.

7. Hidroçentrali 7, Aksi H/C-7. Perroi Sheje

Prurja mesatare respektivisht

Qmes=1.14 m³/sek.

Prurja Llogaritur

Qllog=1.51 m³/sek

Kuota respektivisht:

H=400 m. absolute.

III. A.U.B Shkumbin te jape informacionin e nevojshem cdo aplikanti, per perdorim te Rezerves ujore, mbeshtetur ne V.K.M. Nr. 27 date 19.01.2007.

IV. Uji per H.E.C do te perdoret vetem ne rastet kur nuk cenon nevojat e komunitetit per ujitje.

V. Ngarkohet A.U.B Shkumbin per ndjekjen e procedurave perkatese per zbatimin e ketij vendimi.

A.U.B SHKUMBIN

KRYETARI KESHILLIT BASENIT

**PERGJEGJESI
ING. Platon GANI**

**PREFEKTI QARKUT ELBASAN
Shefqet DELIALISI**

