




REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI I BASENIT UJOR SEMAN

VENDIM

Nr.12, datë 30.10.2024



PËR

**MIRATIMIN E LEJES “PËR PËRDORIM TË BURIMIT UJOR
SIPËRFAQËSOR PËR PRODHIM HIDROENERGJETIK
SUBJEKTI “F.Z CONSTRUCTION” SH.P.K**

Në mbështetje të pikës 2, nenit 50, të ligjit nr.111/2012, “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, të ndryshuar, vendimit nr.550, datë 15.7.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e formularëve të kërkesës për miratimin, në parim, për dhënien me koncesion të përdorimit të burimit ujor, e lejes/autorizimit për përdorim burimi ujor, veprimtari ndërtimore në brigje, veprimtari në shtratin e burimit ujor, shkarkime të lëngshme, përdorimin dhe ripërdorimin e ujërave të përdorura, të ndotura, të dokumenteve shoqëruese, të procedurës së shqyrtimit e të vendimmarrjes dhe të afateve të vlefshmërisë së tyre”, me propozimin e Agjencisë së Menaxhimit të Burimeve Ujore, Këshilli i Basenit Ujor Seman.

V E N D O S I:

1. Miratimin e lejes për përdorim burimi ujor sipërfaqësor për prodhim hidroenergjetik subjekti “F.Z Construction”, sipas Kontratës me Nr. 10 Rep., Nr. 08 Kol., datë 08.01.2019 “Për ndërtimin, shfrytëzimin dhe administrimin e hidrocentralit “FZ Hydropower””, me kapacitet prodhues 2 MW, në ujërat e kanalit të Gostimës, me vepër marrje në lumin Devoll, Bashkia Cërrik, Qarku Elbasan.
2. Treguesit paraprak janë si më poshtë:

HEC FZ Hydropower

Vendndodhja e veprës së marrjes 1/ burimi ujor Lumi Devoll

- X= 504713.47; Y= 4537316.45.48; Z=96.3 m.m.n.d. (KRGJSH)
- Prurja llogaritëse: 22.5 m³/s

-KRËTA

- Prurja mesatare vjetore: 43.6 m³/s
- Prurja ekologjike: 6.45 m³/s

Vendndodhja e godinës së Centralit

- X= 499790.42; Y= 4538895.85; Z=76.5 m.m.n.d. (KRGJSH)
- Prurja që shkarkohet: 22.5 m³/s
- Prodhimi vjetor i parashikuar: 12.856.000 kwh/vit
- Fuqia e instaluar: 2000 kwh
- Vlera totale e investimit: 495,5001,305 lekë me TVSH.

Për përdorimin e këtij burimi ujqor duhet të plotësohen kushtet e mëposhme:

- Të mos cënoj fumizimin me ujë të popullatës dhe të industrisë për nevojat e tanishme dhe të prespektivës në sasinë 70 l/sek për nevojat e pushtetit lokal Bashkisë Cërrik.
- Të zbatoj grafikun për vaditje në kohë (ditë) dhe në sasi (l/s) për çdo vite të hartuara nga Bordet e Kullimit të pushtetit vendore dhe atë Qëndrore nga 1 Maj deri në 30 Shtator në sasinë 8.5 m³/sek të pushtetit lokal Bashkisë Cërrik dhe të mos cënohet funksionaliteti i kanalit Benjë-Shkumbin në sasinë prej 20 m³/sek që nevoiten për sezonin e vaditjes për furnizimin e kanalit Peqin -Kavajë.
- Të respektoj grafikun e vaditjes edhe jashtë periudhës, kur e kërkon Bordi i Kullimit.

3. Zbatimi i kontratës nuk duhet të pengojë kërkesat e komunitetit dhe të organeve të qeverisjes vendore për përdorimin e ujit për ujitje dhe për prodhimin e ujit të pijshëm, si dhe nuk duhet të shkaktojë rreziqe, fatkeqësi natyrore dhe fatkeqësi të tjera.
4. Ngarkohet Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujqore për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas zbardhjes formalisht dhe njoftimit të subjektit të interesuar.

KRYETARI I KBU SEMAN

MBARIME ISUFAJ

