

- 55 =

REPUBLIKA E SHQIPERISE
KESHILLI KOMBETARE I UJIT
KESHILLI BASENIT UJEMBLEDHES DRIN-BUNE

VENDIM

Nr. 16 . Dt. 05. 09. 2012

MIRATIMIN NE PARIM

**“MBI PERDORIMIN E BURIMIT UJOR
PERROI GJURENJVE DHE PERROJ DEZDERENJEVE,
QARKU SHKODER
PER PRODHIM TE ENERGJISE ELEKTRIKE NGA
SUBJEKTI “ LITA CONSTRUTION ” sh.p.k.
HEC GJURE ”.**

Bazuar ne kerkesen e pa kerkuar te bere nga subjekti “LITA CONSTRUTION” sh.p.k. per perdorimin e burimit ujore Perroi Gjurenave dhe perroi Dezderenjeve , Qarku Shkoder, per prodhim energjie elektrike nen 15 MW, sipas dokumentacionit qe disponon K.B.U. Drin- Bune dhe udhezimit te Perbashket ne mes te M.M.P.AU. me M.E.T.E., rezulton se propozimi i mesiperme nuk ka te beje me projekte per te cilat ka filluar apo eshte shpallur procedura e perzgjedhjes.

Sipas dokumentacionit te paraqitur nga subjekti i mesiperme vepra e marrjes te ujit, do te ndertohet ne perroin e Gjurenave , ne kuoten + 700 m. dhe ne perroin e Dezderenjeve ne kuoten + 700m. Ndertesa e centralit do ndertohet , ne kuoten + 460 m. Prurja mesatare ne vepren e marrjes eshte $Q = 0.5 \text{ m}^3/\text{sek.}$ ne perroin e Gjures dhe prurje mesatare ne vepren e marrjes ne perroin e Dezderenjeve eshte $Q = 0.6 \text{ m}^3/\text{sek.}$ Subjekti kerkon te shfrytetoje nje prurje $Q = 1.5 \text{ m}^3/\text{sek.}$


Subjekti nuk do pengoje perdorimin e ujit per nevojat e komunitetit.

Ky informacion jepet nga K.B.U. Drin-Bune, bazuar ne nenet 4, 5, 9 dhe 23 te ligjit nr. 9663 dt. 18.12.2006 “ PER KONCESIONET” dhe ne zbatim te tij te germes b, pika 3, kreu IV, i V.K.M. nr. 87 dt. 16.01.2008, “Per disa ndryshime dhe shtesa ne vendimin nr. 27 dt. 19.01.2007 te K.M. “Per miratimin e rregullave te vleresimit dhe dhenies se koncesioneve”, te ndryshuar, per plotesim dokumentacioni.

PER KESHILLIN E BASENIT UJEMBLEDHES DRIN-BUNE

Sekretari

Muhamet MUÇA



Kryetare

Voltana ADEMI

