



REPUBLIKA E SHQIPERISE
KESHILLI KOMBETAR I UJIT
KESHILLI I BASENIT UJEMBLEDHES "VJOSA" VLORE

VENDIM

Nr. 4, Dt. 20.01.2009

Per miratim ne parim te kerkeses, per dhenien me koncension, te burimit ujqor, lumi i Kardhiqit, (dege e lumit Drino), per prodhim te energjise elektrike, nepermjet HEC-ve qe parashikohen te ndertohen ne kaskaten e ketij lumi, subjektit "Proda Kompani" sh.p.k, Sarande.

Ne zbatim te kerkesave te Ligjit Nr.8093 Dt.21/03/1996 "Per Rezervat Ujqore", te ligjit nr. 9663, dt.18.12.2006 "Per koncesionet", kreu IV, te Vendimit te K.M-se nr. 27, dt. 19.01.2007, "Per miratimin e rregullave te vleresimit dhe dhenies te koncesioneve", kreu II, te vendimit te K.K.U-it, nr.3, dt. 19.07.2002 "Per miratimin e rregullores te Sekretariatit Teknik, te K.K.U-it, te K.B.U-es dhe A.U. -it", si dhe udhezimit te M.M.P.A.U dhe M.E.T.E dhe relacionit te paraqitur nga A.U.B "Vjose", K.B.U "Vjose":

VENDOSI:

1.Miratimin ne parim te kerkeses, per dhenien me koncension, te burimit ujqor, lumi i Kardhiqit, (dege e lumit Drino), per prodhim te energjise elektrike, subjektit "Proda Kompani" sh.p.k, Sarande, nepermjet HEC-ve qe parashikohen te ndertohen ne gjithe kaskaten e tij, konkretisht:

1.1-Hidrocentrali Nr.1:

A. Kuota e aksit / vepres se marrjes, parashikohet te ngrihet ne vendin me koordinata:

$$X = 44\ 44\ 219.8 \quad Y = 44\ 10\ 976.7 \quad Z = 443\ m$$

B. Prurja mesatare ne aks e vepres te marrjes:

$$Q_{mes} = 2\ m^3/sek$$

1.2-Hidrocentrali Nr.2:

A. Kuota e aksit / vepres se marrjes, parashikohet te ngrihet ne vendin me koordinata:

$$X = 44\ 45\ 827.9 \quad Y = 44\ 10\ 283.3 \quad Z = 535\ m$$

B. Prurja mesatare ne aks e vepres te marrjes:

$$Q_{mes} = 1.7\ m^3/sek$$

1.3-Hidrocentrali Nr.3:

A. Kuota e aksit / vepres se marrjes, parashikohet te ngrihet ne vendin me

• **Vazhdim i Vendimit Nr. 4, Dt. 20.01.2009.**

koordinata:

X = 44 43 286.4 Y = 44 12 924.4 Z = 360 m

B. Prurja mesatare ne aks e vepres te marrjes:

$Q_{mes} = 2.8 \text{ m}^3/\text{sek}$

1.4-Hidrocentrali Nr. 4:

A. Kuota e aksit / vepres se marrjes, parashikohet te ngrihet ne vendin me koordinata:

X = 44 45 528.6 Y = 44 16 631.7 Z = 258 m

B. Prurja mesatare ne aks e vepres te marrjes:

$Q_{mes} = 4.7 \text{ m}^3/\text{sek}$

1.5-Hidrocentrali Nr.5:

A. Kuota e aksit / vepres se marrjes, parashikohet te ngrihet ne vendin me koordinata:

X = 44 46 924.7 Y = 44 21 663.7 Z = 200 m

B. Prurja mesatare ne aks e vepres te marrjes:

$Q_{mes} = 8.7 \text{ m}^3/\text{sek}$

2-Periudha e perdorimit te ujerave, do te jete gjate gjithë vitit, perjashto, periudhen nga 01.06. deri me 30.09, (te cdo viti), ku sasise te mesiperme do ti zbritet sasia $0.2 \text{ m}^3/\text{sek}$, (ne rrjedhen e siperme), deri ne $0.4 \text{ m}^3/\text{sek}$, (ne rrjedhen e poshtme), qe do te perdoret per ujitjen e kulturave bujqesore.

3-Ngarkohet A.U.B “Vjose” Vlore, per zbatimin e ketij vendimi.

4-Ky vendim hyne ne fuqi pas procedurave te konkurimit, dhe miratimit te kontrates te koncesionit nga M.E.T.E dhe K.M-se dhe zbardhjes te lejes te perdorimit te ujit, per cdo veper nga K.B.U “Vjose”.

KRYETAR I K.B.U “VJOSE”
Hasan HALILI

PERGJEGJESI I A.U.B “VJOSE”
VeZir METAJ

