



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**MINISTRIA E BUJQËSISË**  
**ZHVILLIMIT RURAL DHE ADMINISTRIMIT TË UJËRAVE**  
**KËSHILLI I BASENIT UJOR “VJOSË”**

---

**VENDIM**

Nr. 4    Data 04.08.2017

**Për miratimin në parim me kusht të kërkesës, për shfrytëzim të burimit ujor në lumin Pavllo, dega e lumit Vjosë, për ndërtimin e hidrocentralit Merko për prodhim të energjisë elektrike, Bashkia Finiq, qarku Vlorë, subjektit “EPOS” sh.p.k, me administrator Z. Laverian Nurka**

Në bazë të ligjit **Nr.111/2012 datë 15.11.2012** "Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore", të **V.K.M 416 datë 13.05.2015** "Për miratimin e kushteve të përgjithshme e të posaçme, dokumenteve shoqëruese, afatit të vlefshmërisë, formularëve të aplikimit për autorizim dhe leje, procedurave të shqyrtimit e vendimmarrjes dhe formateve të autorizimit e lejes për përdorim të burimeve ujore", formulari D, dokumentacioni teknik, Vendimit **Nr. 876, datë 14.12.2016** "Për miratimin e tarifave të shpenzimeve administrative" si dhe Vendimit **Nr. 662 datë 21.09.2016** "Miratimin e tarifave të përdorimit të ujit dhe të shkarkimeve të lëngëta", Vendimit **Nr.5 datë 16.02.2016**, Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Basenit Ujor”, Vendimit **Nr.6 datë 16.02.2016**, Për miratimin e rregullores “Për funksionimin e Agjensisë së Basenit Ujor”; V.K.M Nr.822, datë 07.10.2015, “Për miratimin e rregullave dhe procedurave të ndërtimit të kapaciteteve të reja prodhuese të energjisë elektrike, që nuk janë objekt koncesioni”, shkresës zyrtare të Sekretariatit Teknik të Këshillit Kombëtar të Ujit, **Nr. 526, datë 21.10.2016 “Vënie në dijeni”**,

**VENDOSI**

Miratimin në parim me kusht të kërkesës, për shfrytëzim të burimit ujor në lumin Pavllo, dega e lumit Vjosë, për ndërtimin e hidrocentralit Merko për prodhim të energjisë elektrike, Bashkia Finiq, qarku Vlorë, subjektit “EPOS” sh.p.k, me administrator Z. Laverian Nurka me këto të dhëna:

Koordinatat: X 4434064.60; Y4400399.00; Z 149.6  
X4433821.40; Y4400402.10; Z 149.4

Prurja mesatare v1 : 2.00 m3/sek



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**MINISTRIA E BUJQËSISË**  
**ZHVILLIMIT RURAL DHE ADMINISTRIMIT TË UJËRAVE**  
**KËSHILLI I BASENIT UJOR “VJOSË”**

---

Prurja mesatare v2 : 0.74 m<sup>3</sup>/sek

Prurja e llogaritur v1: 4.80 m<sup>3</sup>/sek

Prurja e llogaritur v2: 4.80 m<sup>3</sup>/sek

Prurja e ekologjike: 0.438 m<sup>3</sup>/sek

Fuqia e instaluar e hidrocentrali llogaritet të jetë **1000 kW**

Për përdorimin e këtij burimi ujor duhen të plotësohen me përpikmëri kushtet e lejes.

Ngarkohet ABU për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

**PËRGJEGJËSI A.B.U “VJOSË”**

**Ilir PROEKA**

**KRYETAR I K.B.U “VJOSË”**

**Etjona HOXHA**