



REPUBLIKA E SHQIPERISE
KESHILLI KOMBETAR I UJIT
KESHILLI I BASENIT UJEMBLEDHES "VJOSA" VLORE

VENDIM

Nr. 7, Dt. 20.01.2009

Per miratim ne parim te kerkeses, per dhenien me koncension, te burimit ujqor, lumi i Kardhiqit, (dege e lumit Drino), per prodhim te energjise elektrike, nepermjet HEC-ve qe parashikohen te ndertohen ne kaskaten e ketij lumi, subjektit "Alba Energia Plus" sh.p.k, Tirane.

Ne zbatim te kerkesave te Ligjit Nr.8093 Dt.21/03/1996 "Per Rezervat Ujqore", te ligjit nr. 9663, dt.18.12.2006 "Per koncesionet", kreu IV, te Vendimit te K.M-se nr. 27, dt. 19.01.2007, "Per miratimin e rregullave te vleresimit dhe dhenies te koncesioneve", kreu II, te vendimit te K.K.U-it, nr.3, dt. 19.07.2002 "Per miratimin e rregullores te Sekretariatit Teknik, te K.K.U-it, te K.B.U-es dhe A.U. -it", si dhe udhezimit te M.M.P.A.U dhe M.E.T.E dhe relacionit te paraqitur nga A.U.B "Vjose", K.B.U "Vjose":

VENDOSI:

1-Miratimin ne parim te kerkeses, per dhenien me koncension, te burimit ujqor, Lumi i Kardhiqit, (dege e lumit Drino), per prodhim te energjise elektrike, subjektit "Alba Energia Plusi" sh.p.k, Tirane, nepermjet HEC-ve qe parashikohen te ndertohen ne gjithe kaskaten e tij, konkretisht:

1- Hidrocentrali i Kaparielit:

Kuota e aksit /vepres se marrjes, parashikohet te ngrihet ne vendin me koordinata:

$$X = 44\ 45\ 550 \quad Y = 44\ 10\ 475 \quad Z = 520\ m$$

Prurja mesatare ne aksin e vepres te marrjes:

$$Q_{mes} = 1.82\ m^3/sek$$

2- Hidrocentrali i Zhulatit:

Kuota e aksit /vepres se marrjes, parashikohet te ngrihet ne vendin me koordinata:

$$X = 44\ 44\ 300 \quad Y = 44\ 11\ 020 \quad Z = 450\ m$$

Prurja mesatare ne aksin e vepres te marrjes:

$$Q_{mes} = 2.01\ m^3/sek$$

- **Vazhdim i Vendimit Nr. 7, Dt. 20.01.2009.**

3- Hidrocentrali i Kardhiqit:

Kuota e aksit /vepres se marrjes, parashikohet te ngrihet ne vendin me koordinata:

$$X = 44\ 43\ 625 \quad Y = 44\ 13\ 100 \quad Z = 358\ \text{m}$$

Prurja mesatare ne aksin e vepres te marrjes:

$$Q_{\text{mes}} = 2.91\ \text{m}^3/\text{sek}$$

4- Hidrocentrali i Rehoves:

Kuota e aksit /vepres se marrjes, parashikohet te ngrihet ne vendin me koordinata:

$$X = 44\ 48\ 275 \quad Y = 44\ 14\ 325 \quad Z = 660\ \text{m}$$

Prurja mesatare ne aksin e vepres te marrjes:

$$Q_{\text{mes}} = 0.846\ \text{m}^3/\text{sek}$$

5- Hidrocentrali Lapidar:

Kuota e aksit /vepres se marrjes, parashikohet te ngrihet ne vendin me koordinata:

$$X = 44\ 45\ 000 \quad Y = 44\ 14\ 750 \quad Z = 310\ \text{m}$$

Prurja mesatare ne aksin e vepres te marrjes:

$$Q_{\text{mes}} = 5.37\ \text{m}^3/\text{sek}$$

6- Hidrocentrali Cepune:

Kuota e aksit /vepres se marrjes, parashikohet te ngrihet ne vendin me koordinata:

$$X = 44\ 45\ 350 \quad Y = 44\ 17\ 700 \quad Z = 250\ \text{m}$$

Prurja mesatare ne aksin e vepres te marrjes:

$$Q_{\text{mes}} = 6.59\ \text{m}^3/\text{sek}$$

7- Hidrocentrali Humelice:

Kuota e aksit /vepres se marrjes, parashikohet te ngrihet ne vendin me koordinata:

$$X = 44\ 45\ 675 \quad Y = 44\ 19\ 950 \quad Z = 245\ \text{m}$$

Prurja mesatare ne aksin e vepres te marrjes:

$$Q_{\text{mes}} = 1.1\ \text{m}^3/\text{sek}$$

8- Hidrocentrali Fushe Bardhe:

Kuota e aksit /vepres se marrjes, parashikohet te ngrihet ne vendin me koordinata:

$$X = 44\ 44\ 225 \quad Y = 44\ 14\ 075 \quad Z = 356\ \text{m}$$

Prurja mesatare ne aksin e vepres te marrjes:

$$Q_{\text{mes}} = 0.76\ \text{m}^3/\text{sek}$$

- **Vazhdim i Vendimit Nr. 7, Dt. 20.01.2009.**

9- Hidrocentrali Rehove 2:

Kuota e aksit /vepres se marrjes, parashikohet te ngrihet ne vendin me koordinata:

$$X = 44\ 46\ 925 \quad Y = 44\ 16\ 300 \quad Z = 308\ m$$

Prurja mesatare ne aksin e vepres te marrjes:

$$Q_{mes} = 1.48\ m^3/sec$$

2-Periudha e perdorimit te ujerave, do te jete gjate gjithë vitit, perjashto, periudhen Nga 01.06. deri me 30.09, (te cdo viti), ku sasise te mesiperme do ti zbritet sasia 0.2 m³/sek, (ne rrjedhen e siperme), deri ne 0.4 m³/sek,(ne rrjedhen e poshtme), qe do te perdoret per ujitje e kulturave bujqesore.

3-Ngarkohet A.U.B “Vjose” Vlore, per zbatimin e ketij vendimi.

4-Ky vendim hyne ne fuqi pas procedurave te konkurimit, dhe miratimit te kontrates te koncesionit nga M.E.T.E dhe K.M-se dhe zbardhjes te lejes te perdorimit te ujit, per cdo veper nga K.B.U “Vjose”.

KRYETAR I K.B.U “VJOSE”
Hasan HALILI

PERGJEGJESI I A.U.B “VJOSE”

Vezir METAJ

