




REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI I BASENIT UJOR SEMAN

VENDIM

Nr.9, datë 30.10.2024

PËR

**MIRATIMIN E LEJES “PËR PËRDORIM TË BURIMIT UJOR
SIPËRFAQËSOR PËR PRODHIM HIDROENERGJETIK
SUBJEKTI “THE BLUE STAR” SH.P.K**



Në mbështetje të pikës 2, nenit 50, të ligjit nr.111/2012, “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, të ndryshuar, vendimit nr.550, datë 15.7.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e formularëve të kërkesës për miratimin, në parim, për dhënien me koncesion të përdorimit të burimit ujor, e lejes/autorizimit për përdorim burimi ujor, veprimtari ndërtimore në brigje, veprimtari në shtratin e burimit ujor, shkarkime të lëngshme, përdorimin dhe ripërdorimin e ujërave të përdorura, të ndotura, të dokumenteve shoqëruese, të procedurës së shqyrtimit e të vendimmarrjes dhe të afateve të vlefshmërisë së tyre”, me propozimin e Agjencisë së Menaxhimit të Burimeve Ujore, Këshilli i Basenit Ujor Seman.

V E N D O S I:

1. Miratimin e lejes për përdorim burimi ujor sipërfaqësor për prodhim hidroenergjetik subjekti “The Blue Star”, sipas Kontratës me Nr. 1792 Prot., Nr. 800/1 Kol., datë 28.07.2017 “Për ndërtimin, shfrytëzimin dhe administrimin e hidrocentralit “Gorice”, me kapacitet prodhues 1.747 MW, në përroin e Dusharit, Gorices dhe Qinamit, degë e lumit Devoll, Bashkia Korçë, Qarku Korçë”.
2. Treguesit paraprak janë si më poshtë:

HEC Goricë

Vendndodhja e veprës së marrjes 1/1 burimi ujor Degë e Përroit të Dusharit

- X= 533032.872; Y= 4500696.707; Z=1200.8 m.m.n.d. (KRGJSH)
- Prurja llogaritëse: 0.056 m³/s



- Prurja mesatare vjetore: 0.05 m³/s
- Prurja ekologjike: 0.005 m³/s

Vendndodhja e veprës së marrjes 1/2 burimi ujqor Degë e Përroit të Dusharit

- X= 532638.152; Y= 4500744.532; Z=1200.8 m.m.n.d. (KRGJSH)
- Prurja llogaritëse: 0.056 m³/s
- Prurja mesatare vjetore: 0.05 m³/s
- Prurja ekologjike: 0.005 m³/s

Vendndodhja e veprës së marrjes 1/3 burimi ujqor Degë e Përroit të Dusharit

- X= 532562.133; Y= 4501048.549; Z=1201.6 m.m.n.d. (KRGJSH)
- Prurja llogaritëse: 0.056 m³/s
- Prurja mesatare vjetore: 0.051 m³/s
- Prurja ekologjike: 0.005 m³/s

Vendndodhja e veprës së marrjes 2 burimi ujqor Përroi i Goricës

- X= 531485.237; Y= 4502555.573; Z=1217.64 m.m.n.d. (KRGJSH)
- Prurja llogaritëse: 0.099 m³/s
- Prurja mesatare vjetore: 0.089 m³/s
- Prurja ekologjike: 0.009 m³/s

Vendndodhja e veprës së marrjes 3/1 burimi ujqor Përroi i Qinamit

- X= 530294.508; Y= 4503482.822; Z=1224.6 m.m.n.d. (KRGJSH)
- Prurja llogaritëse: 0.043 m³/s
- Prurja mesatare vjetore: 0.04 m³/s
- Prurja ekologjike: 0.004 m³/s

Vendndodhja e veprës së marrjes 3/2 burimi ujqor Degë e Përroit të Qinamit

- X= 530260.064; Y= 4503521.791; Z=1224.8 m.m.n.d. (KRGJSH)
- Prurja llogaritëse: 0.045 m³/s
- Prurja mesatare vjetore: 0.041 m³/s
- Prurja ekologjike: 0.004 m³/s

Vendndodhja e veprës së marrjes 4 burimi ujqor Përroi Dusharit

- X= 531654.408; Y= 4499881.203; Z=1556.39m.m.n.d. (KRGJSH)
- Prurja llogaritëse: 0.074 m³/s
- Prurja mesatare vjetore: 0.067 m³/s
- Prurja ekologjike: 0.007 m³/s

Vendndodhja e godinës së Centralit

- X= 532721.38; Y= 4504303.97; Z=745 m.m.n.d. (KRGJSH)
- Prurja që shkarkohet: 0.429 m³/s
- Prodhimi vjetor i parashikuar: 7,004,548 kWh/vit
- Fuqia e instaluar: 1747 kw
- Vlera totale e investimit: 248,960,789 lekë.

Koordinatat e pikës së shkarkimit, ku kanali i largimit të godinës së HEC-it, takon trupin ujqor pritës:

- X 532734.13; Y= 4504280.221; Z=745 m.m.n.d. (KRGJSH)

3. Zbatimi i kontratës nuk duhet të pengojë kërkesat e komunitetit dhe të organeve të qeverisjes vendore për përdorimin e ujit për ujitje dhe për prodhimin e ujit të pijshëm, si dhe nuk duhet të shkaktojë rreziqe, fatkeqësi natyrore dhe fatkeqësi të tjera.
4. Ngarkohet Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujqore për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas zbardhjes formalisht dhe njoftimit të subjektit të interesuar.

KRYETARI I KBU SEMAN

MBARIME ISUFAJ

