

Nr. Prot 306 Dt 22/7/2011



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI KOMBËTAR I UJIT
Këshilli i Basenit Ujëmbledhës Seman

VENDIM

Nr 1 Datë 15/06/2011

**“Për
miratimin të kërkesës, për përdorim të rezervave ujore me
koncesion te burimeve nga përrenjtë e Shtikës ,Kozelit dhe
Sagjevë rrethi Kolonjë , me koncesion, për prodhim energjie,
shoqërive “KOTE-KO” sh.p.k. dhe “LA VITA TEX” sh.p.k.**

Në mbështetje të Vendimit të K.M. Nr 27 datë 19.01.2007 “Për miratimin e rregullave të vlerësimit dhe të dhënies së koncensioneve Kreu XI, Pika 9 dhe Vendimit të K.M. Nr 921 datë 02.09.2009 “Për miratimin e kontratës së koncensionit ndërmjet shoqërive “KOTE-KO” sh.p.k. dhe “LA VITA TEX” sh.p.k. për ndërtimin e Hidrocentraleve “Helmës -1” dhe “Helmës -2”.

Këshilli i Basenit Seman :

VENDOSI:

Miratimin e kërkesës, për përdorim të rezervave ujore, me koncesion, të burimeve nga përrenjtë e Shtikës ,Kozelit dhe Sagjevë rrethi Kolonjë , për prodhim energjie , shoqërive “KOTE-KO” sh.p.k. dhe “LA VITA TEX” sh.p.k.

1-Sasia e ujit jepet për përdorim në perputhje me kërkesat në sezonin e vaditjes, rakorduar çdo vit me Bordin e Kullimit Korçë.

1- HEC “Helmës -1”

1-Kuota e hyrjes në veprën e marjes Nr 1 H=1138 m
2-Prurjet Q=0.8 m³/sek

- 3-Kuota e hyrjes në veprën e marjes Nr 2 H=1102 m
- 4-Prurjet maksimale $Q_{mak}=0.2$ m³/sek
- 5-Kuota e godinës së centralit 944.7 m

2- HEC "Helmës -2"

- 1-Kuota e hyrjes në veprën e marjes 920 m
- 2-Prurjet $Q=1$ m³/sek
- 3- Kuota e godinës së centralit 894 m

2-Ngarkohet AUB Seman për ndjekjen e procedurave përkatëse për zbatimin e këtij vendimi.

PËRGJEGJËSI AUB

SEMAN
Saimir HOXHAI



KRYETARI I KBU

SEMAN
Bujar HASAJ

