



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
KËSHILLI KOMBËTAR I UJIT  
KËSHILLI I BASENIT UJORË MAT

Vendim  
Nr. 13 Datë 27.04.2017

"Për  
miratim të Lejes së Përdorimit të Ujit për prodhim të energjise elektrike,  
nëpërmjet ndërtimit të HEC "Mëshurdh" në Mëshurdhit dhe Përroin Shkozë degë Lumin Fan, në  
Bashkinë Pukë, Qarku Shkodër, Subjektit "SIMA-COM" shpk.

- Në mbështetje të nenit 7 pika 2, nenit 51 dhe nenit 52 të ligjit nr 111/2012 dt.15.11.2012 "Pë Menaxhimin e Integruar të Burimeve Ujore", vendimin nr.416 datë 13.05.2015 të Këshillit të Ministrave Për miratimin e kushteve të përgjithshme dhe të posaçme, dokumenteve shoqëruese, afatit të vlefshmërisë formularëve të aplikimit për autorizim dhe Leje për përdorim të burimeve ujore", nenit 24 të Vendimit të KM nr. 822, date 07.10.2015, "Për miratimin e rregullave dhe procedurave të ndërtimit të kapaciteteve të reja prodhuese të energjisë elektrike, që nuk janë objekt konçesioni"(i ndryshuar) si dhe miratimit paraprak nr. 412/4 datë 11/ 10 / 2016 të Ministrisë të Energjisë dhe Industrisë, me propozim të A.B.U. Mat, Këshilli i Basenit Ujor Mat,

**Vendosi:**

1. Miratimin e Lejes për Përdorim të Rezervave Ujore për prodhimin e energjise elektrike, nëpërmjet ndërtimit të Hec "Mëshurdh" në Bashkinë Pukë, Qarku Shkodër të burimit ujor të pellgut ujor të përroit të Mëshurdhit dhe Përroit Shkozë degë e lumin Fan, Subjektit "SIMA-COM" sh.p.k, me Administrator z Simon Marku, HEC " Mëshurdh",

**Vepra e marrjes1. (Përroi Mëshurdh)**

-Prurja mesatare :  $Q=0.08$  m<sup>3</sup>/sek,

-Prurja llogarites:  $Q= 0.14$  m<sup>3</sup>/sek,

-Prurja ekologjike:  $Q= 0.008$  m<sup>3</sup>/sek,

-Prurje për përdorime të tjera: \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>

Kuota e aksit të vepres së marrjes : Z- 630mmnd X- 44 16 026 Y- 46 50 346

**Vepra e marrjes2. ( Përroi Mëshurdh)**

-Prurja mesatare :  $Q=0.35$  m<sup>3</sup>/sek,

-Prurja llogarites:  $Q= 0.060$ m<sup>3</sup>/sek,

-Prurja ekologjike:  $Q= 0.003$  m<sup>3</sup>/sek,

-Prurje për përdorime të tjera: \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>

Kuota e aksit të vepres së marrjes : Z- 628mmnd X- 44 15 149 Y- 46 51 813

102

### **Vepra e marrjes3. ( Përroi Shkozë)**

-Prurja mesatare :  $Q=0.195 \text{ m}^3/\text{sek}$ ,

-Prurja llogarites:  $Q= 0.300\text{m}^3/\text{sek}$ ,

-Prurja ekologjike:  $Q= 0.020 \text{ m}^3/\text{sek}$ ,

-Prurje per perdorime te tjera: \_\_\_\_\_ $\text{m}^3$

Kuota e aksit te vepres se marrjes : Z- 650mmnd X- 44 16 109 Y- 46 50 506

-Energjia e planifikuar vjetore: 5.00.000 kwh/vit,

-Fuqia 1.1MV 270 dite pune/vit

-Kuota e godinës së centralit: Z-359 m.n.d X- 44 17 015.228 Y – 46 50 980.166

**2- Nuk lejohet ndryshimi i regjimit te vaditjes,i furnizimit me uje te popullates etjere nga perdorimi i ujit per energji elektrike.**

**3. Ky vendim hyn ne fuqi menjehere.**

**PËRGJEGJËSI I A.B.U. MAT**  
**Ast NIKOLLA**



**KRYETARI I K.B.U. MAT**  
**Eduard NDRECA**

