



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI KOMBËTAR I UJIT
KËSHILLI I BASENIT UJORË MAT

Vendim

Nr. 16 Date 27.04.2017

“Për

miratim të Lejes së Përdorimit të Ujit për prodhim të energjise elektrike, nëpërmjet ndërtimit të për HEC “Thirrë”, Përroi i Kumbullës & i Qarrit, Lumi Fan i Vogël në: Fshati Thirrë, Bashkia Mirditë, Qarku Lezhë, Subjekti “Sang 1” sh.p.k”.

- Në mbështetje të nenit 7 pika 2, nenit 51 dhe nenit 52 te ligjit nr 111/2012 dt.15.11.2012 “Për Menaxhimin e Integruar të Burimeve Ujore”, vendimin nr.416 datë 13.05.2015 të Këshillit të Ministrave “ Për miratimin e kushteve të përgjithshme dhe të posaçme, dokumenteve shoqëruese, afatit të vlefshmërisë, formularëve të aplikimit për autorizim dhe Leje për përdorim të burimeve ujore”, nenit 24 të Vendimit të KM nr. 822, date 07.10.2015, “Per miratimin e rregullave dhe procedurave të ndërtimit të kapaciteteve të reja prodhuese të energjisë elektrike, që nuk janë objekt konçesioni”(i ndryshuar) si dhe miratimit paraprak nr. Nr.1272/6 datë 07/11/2016 të Ministrisë të Energjisë dhe Industrisë, , me propozim te A.B.U. Mat
Këshilli i Basenit Ujor Mat,

Vendosi:

1-Miratimin të Lejes së Përdorimit të Ujit për prodhim të energjise elektrike, nëpërmjet ndërtimit të për HEC “Thirrë”, Përroi i Kumbullës & i Runjës & i Qarrit, Lumi Fan i Vogël nga subjektit “ SANG 1” shpk, me Administrator Z. Lek Pernoca, me këto të dhëna:

HEC “Thirrë”

- Prurja mesatare : $Q= 0.33 \text{ m}^3/\text{sek}$,

-Prurja llogarites: $Q= 0.6 \text{ m}^3/\text{sek}$,

-Prurja ekologjike: $Q= 0.028 \text{ m}^3/\text{sek}$,

-Kuota e vepres se marrjes Z-883 m.n.d, X-44 37 388.5 Y-46 52 688

- **Vepra e marrjes 2: Përroi i Kumbullës**

-Prurja mesatare : $Q= 0.17 \text{ m}^3/\text{sek}$,

-Prurja llogarites: $Q= 0.32 \text{ m}^3/\text{sek}$,

-Prurja ekologjike: $Q= 0.015 \text{ m}^3/\text{sek}$,

-Prurje per perdorime te tjera: _____ m^3

-Kuota e vepres se marrjes Z-878 m.n.d, X-44 36 429.8 Y-46 53 217.4

16/4

Vepra e marrjes 3: Përroi i Qarrit


- Prurja mesatare : $Q = 0.15 \text{ m}^3/\text{sek}$,
- Prurja llogarites: $Q = 0.28 \text{ m}^3/\text{sek}$,
- Prurja ekologjike: $Q = 0.013 \text{ m}^3/\text{sek}$,
- Prurje per perdorime te tjera: _____ m^3
- Energjia e planifikuar vjetore: $5\,484\,222 \text{ kwh/vit}$,
- Fuqia 1820kW , _____ ore pune/vit .
- Kuota e vepres se marrjes Z-893 m.n.d, X-44 35 224.8 Y-46 54 192.5
- Kuota e godines se centralit: Z-694 m.n.d X- 44 34 904.3 Y- 46 51 572.9

2- Nuk lejohet ndryshimi i regjimit te vaditjes,i furnizimit me uje te popullates etjere nga perdorimi i ujit per energji elektrike.

3. Ky vendim hyn ne fuqi menjehere.

PËRGJEGJËSI I A.B.U. MAT

Ast NIKOLLA



KRYETARI I K.B.U. MAT

Eduard NDRECA

