



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
KËSHILLI KOMBËTAR I UJIT  
KËSHILLI I BASENIT UJORË MAT

**Vendim**

Nr. 17 Date 22.02.2017

“ Për

Dhënie mendim për përdorim të rezervës ujore për energji elektrike për HEC“ 1 Kalor& Hec 2Kalor ”, Përroi i Ungrejt & i (Gjazit i Shëngjergjit & i Bulmit )& i Sinanajt , Lumi Fan i Madh / Subjekti “Rafaelo 2002” sh.p.k”.

-Në mbështetje të nenit 7 pika 2, të nenit 51 dhe nenit 52 ligjit nr 111/2012 dt.15.11.2012 “Për Menaxhimin e Integruar të Burimeve Ujore”, vendimin nr.416 datë 13.05.2015 të Këshillit të Ministrave “ Për miratimin e kushteve të përgjithshme dhe të posaçme, dokumenteve shoqëruese, afatit të vlefshmërisë, formularëve të aplikimit për autorizim dhe Leje për përdorim të burimeve ujore”, si dhe nenit 24 të Vendimit të KM nr. 822, date 07.10.2015,“Për miratimin e rregullave dhe procedurave të ndërtimit të kapaciteteve të reja prodhuese të energjisë elektrike, që nuk janë objekt konçesioni”, me propozim të A.U.B. Mat

**Këshilli i Basenit Ujor Mat,**

**Vendosi:**

1-Miratimin në parim të kërkesës së “ Rafaelo 2002” shpk, me Administrator Z. Eduart Gjinaj për “Përdorim Rezerva Ujore për Energji Elektrike “ sipas studimit të paraqitur nga subjekti “ Rafaelo 2002 shpk, me keto të dhëna:

**Hec “Kalor 1+ Kalor 2 ”**

**Hec “Kalor 1”**

-Përroi Ungrej , degë e lumit Fan

- Prurja mesatare **0.926 m3/sek**
- Prurja llogaritese **1.2m<sup>3</sup>/sek**
- Kuota e veprave të marrjes:
- Vepra e marrjes 1: Z- 290.00mmnd X – 43 98 444 Y- 46 37 230
- Vepra e marrjes 2/ 1: Z- 290.50mmnd X – 44 03 258 Y- 46 41 294
- Vepra e marrjes 2/ 2: Z- 290.00mmnd X – 44 04 059 Y- 46 40 800
- Vepra e marrjes 2/ 3: Z- 290.50mmnd X – 44 04 379 Y- 46 40 558
- Kuota e gjenerimit HEC-2: Z-298 mmnd X – 44 03 357 Y- 46 37 310
- Energji e Instaluar 820kw
- Kapaciteti i prodhimit 2.486.000Kwh

228

Hec "Kalor 2"

- Përroi i Gjazit ( Gjazit+ Shengjergjit + Bulmit)
- Prurja mesatare 1.892 m<sup>3</sup>/sek
- Prurja llogaritese 2.3m<sup>3</sup>/sek
- Kuota e veprave te marrjes:
- Vepra e marrjes 3: Z- 205.00mmnd X – 44 03 357 Y- 46 37 235
- Vepra e marrjes 4: Z- 205.00mmnd X – 44 03 637 Y- 46 35 030
- Kuota e godines se HEC-i: Z-201.30 m.n.d X – 44 04 589 Y- 46 33 170
- Fuqia e instaluar : 710kw
- Kapaciteti prodhues mesatar: 2.098.000Kwh

2- Nuk lejohet ndryshimi i regjimit te vaditjes,i furnizimit me uje te popullates etjere nga perdorimi i ujit per energji elektrike.

3. Ky vendim hyn ne fuqi menjehere.

PËRGJEGJËSI I A.B.U. MAT  
Ast NIKOLLA



KRYETARI I K.B.U. MAT  
Eduard NDRECA

