



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
KËSHILLI KOMBËTAR I UJIT  
KËSHILLI I BASENIT UJORË MAT

Vendim  
Nr. 19 Date 27.04.2017

"Për miratim të Lejes së Përdorimit të Ujit  
per prodhim te energjise elektrike, nëpërmjet ndërtimit të  
Hidrocentralit "Guri i zi" në Lumi i Kurvajës , degë e Lumi Mat , në Njësinë Administrative  
Bulqize, Bashkia Mat, Qarku Dibër, Subjektit "Aris- Albania" shpk.

- Në mbështetje të nenit 7 pika 2, nenit 51 dhe nenit 52 te ligjit nr 111/2012 dt.15.11.2012 "Pë Menaxhimin e Integruar të Burimeve Ujore", vendimin nr.416 datë 13.05.2015 të Këshillit të Ministrave Për miratimin e kushteve të përgjithshme dhe të posaçme, dokumenteve shoqëruese, afatit të vlefshmërisi formularëve të aplikimit për autorizim dhe Leje për përdorim të burimeve ujore", nenit 24 të Vendimit t KM nr. 822, date 07.10.2015,"Per miratimin e rregullave dhe procedurave të ndërtimit të kapaciteteve t reja prodhuese të energjisë elektrike, që nuk janë objekt konçesioni"(i ndryshuar) si dhe miratimit parapra nr. 1215/6 datë 24/05 / 2016 të Ministrisë të Energjisë dhe Industrisë, me propozim te A.B.U. Mat, Këshilli i Basenit Ujor Mat,

**V e n d o s i:**

1. Miratimin e Lejes për Përdorim të Rezervave Ujore për prodhimi të enërgjisë elektrike, nëpermje ndertimit te Hec "Guri i Zi", në Njësia administrative Bulqizë, në Qarkun Dibër të burimit uJOR te pellgut ujembledhes te Lumi i Kurvajës , degë e Lumi Mat , Subjektit "Aris –Albania" sh.p.k, m Administrator Ardian Rama,

- Subjektit juridik/fizik "Aris – Albania" shpk:

HEC "Guri i Zi"

- Vepra e marrjes1.

-Prurja mesatare :  $Q=0.205 \text{ m}^3/\text{sek}$ ,

Prurja llogaritur =  $0.4 \text{ m}^3/\text{sek}$

Prurja ekologjike =  $0.019 \text{ m}^3/\text{sek}$

-Kuota e aksit te vepres se marrjes 1: Z- 361.00mmnd X- 44 24 290.05. Y- 46 11 923.82

**Vepra e marrjes2.**

-Prurja mesatare :  $Q=0.347 \text{ m}^3/\text{sek}$ ,

Prurja llogaritur =  $0.6 \text{ m}^3/\text{sek}$

Prurja ekologjike =  $0.033 \text{ m}^3/\text{sek}$

-Kuota e aksit te vepres se marrjes 2: Z- 358 mmnd X- 44 24 164.25 Y- 46 13 566.98

148

**Vepra e marrjes 3.**

-Prurja mesatare :  $Q=0.411 \text{ m}^3/\text{sek}$ ,

Prurja e logaritur =  $0.8 \text{ m}^3/\text{sek}$

Prurja ekologjike =  $0.039 \text{ m}^3/\text{sek}$

Kuota e aksit te vepres se marrjes 3: Z- 356 mmnd X- 44 23 624.13 Y- 46 14 350.56

-Energjia e planifikuar vjetore: 5.277.717.568 kwh/vit,

-Fuqia 1719 kw, \_\_\_ ore pune/vit

-Kuata e godines se centralit: Z-235 m.n.d X- 44 22 045 Y – 46 13 475.04

**2- Nuk lejohet ndryshimi i regjimit te vaditjes,i furnizimit me uje te popullates etjere nga perdorimi i ujit per energji elektrike.**

**3-Ky vendim hyn ne fuqi menjehere.**

**PËRGJEGJËSI I A.B.U. MAT**  
**Ast NIKOLLA**



**KRYETARI I K.B.U. MAT**  
**Edgard NDRECA**

