



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI KOMBËTAR I UJIT
KËSHILLI I BASENIT UJORË MAT

Vendim

Nr. 20 Date 22.02.2017

Per

Dhenie mendim per perdorim te rezerves ujore per energji elektrike për HEC "LETAJ", Përroi Thekrës, Lumi MAT/ Subjektit "ASI TRE" sh.p.k

- Në mbështetje të nenit 7 pika 2, të nenit 50 pika 2, 51 dhe nenit 52 ligjit nr 111/2012 dt.15.11.2012 "Për Menaxhimin e Integruar të Burimeve Ujore", vendimin nr.416 datë 13.05.2015 të Këshillit të Ministrave " Për miratimin e kushteve të përgjithshme dhe të posaçme, dokumenteve shoqëruese, afatit të vlefshmërisë, formularëve të aplikimit për autorizim dhe Leje për përdorim të burimeve ujore", si dhe **nenit 24 pika c** të Vendimit të KM nr. 822, date 07.10.2015, "Për miratimin e rregullave dhe procedurave të ndërtimit të kapaciteteve të reja prodhuese të energjisë elektrike, që nuk janë objekt konçesioni", me propozim të A.B.U. Mat:

Këshilli i Basenit Ujor Mat,

Vendosi:

1-Miratimin ne parim te kerkeses se "ASI TRE" shpk, me Administrator Z. Selam Leti, per "Perdorim Rezerva Ujore per Energji Elektrike " sipas studimit te paraqitur nga subjekti "ASI TRE" shpk, me keto te dhena:

HEC "LETAJ"

Vepra e marrjes1.

-Prurja mesatare : $Q=0.183 \text{ m}^3/\text{sek}$,

-Prurja llogarites: $Q= 0.379\text{m}^3/\text{sek}$,

-Prurja ekologjike: $Q= 0.2 \text{ m}^3/\text{sek}$,

-Prurje per perdorime te tjera: _____ m^3

Kuota e aksit te vepres se marrjes 1: Z- 1104.00mmnd X- 44 38 223.72 Y- 45 87 755.41

Vepra e marrjes2.

-Prurja mesatare : $Q=0.237\text{m}^3/\text{sek}$

-Prurja llogarites: $Q= 0.474\text{m}^3/\text{sek}$

-Prurja ekologjike: $Q= 0.2 \text{ m}^3/\text{sek}$

-Prurje per perdorime te tjera: _____ m^3

Kuota e aksit te vepres se marrjes 2: Z- 1104.00mmnd X- 44 38 115.94 Y- 45 87 896.62

2017.02.24


Vepra e marrjes 3.

- Prurja mesatare : $Q=0.039\text{m}^3/\text{sek}$,
- Prurja llogarites: $Q= 0.080\text{m}^3/\text{sek}$,
- Prurja ekologjike: $Q= 0.0041 \text{ m}^3/\text{sek}$,
- Prurje per perdorime te tjera: _____ m^3
- Kuota e aksit te vepres se marrjes 3: Z- 1102.00mmnd X- 44 38 279.26 Y- 45 87 301.20
- Energjia e planifikuar vjetore: 1.404.643 kwh/vit,
- Fuqia 480 kw, _____ ore pune/vit
- Kuota e godines se centralit: Z-987 m.n.d X- 44 37 152.84 Y - 45 87 459.70.

2- Nuk lejohet ndryshimi i regjimit te vaditjes,i furnizimit me uje te popullates etjere nga perdorimi i ujit per energji elektrike.

3. Ky vendim hyn ne fuqi menjehere.

PËRGJEGJËSI I A.B.U. MAT
Ast NIKOLLA



KRYETARI I K.B.U. MAT
Eduard NDRECA

