



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI KOMBËTAR I UJIT
Këshilli i Basenit Ujëmbledhës Seman

VENDIM

Nr21.Datë 11/05/2017

Për

miratimin në parim të kërkesës, për përdorim të burimit ujore te perrenjve Dusharit ,Gorices dhe Qinamit deget e dege e lumit Devollt, për prodhim hidroenergjie në bashkia Maliq Qarku Korce.

Në mbështetje te ligjit 111/2012 "Per menaxhimin e integruar te burimeve ujore" neni 5, neni 12 pika 1, neni 13 pika 2 d , neni 50 pika 2. Vendimit Nr 416 date 13.05.2015 Keshillit te Ministrave "Per miratimin e kushteve te pergjitheshme e te posacme,dekumentave shoqeruse,afatit te vlefshmerise,formularve te aplikimit per autorizim dhe leje,procedurave te shqyrtimit e vendimarrjes dhe formateve te autorizimit e lejes per perdorim te burimeve ujore". Vendimit te Keshillit Kombetare te Ujit Nr 5 date 16.02.2016 "Per miratimin e rregullores "Per organizimin dhe funksionimin e Keshillit te Basenit Ujore si dhe Vendimi te Keshillit Kombetare te Ujit Nr 6 date 16.02.2016 "Per miratimin e rregullores "Per fukcionimin e Agjencise se Basenit Ujore" Keshilli i Basenit Ujëmbledhës Seman.

VENDOSI:

Miratimin në parim të kërkesës, për përdorim të burimit ujore te perrenjve Dusharit ,Gorices dhe Qinamit deget e dege e lumit Devollt, për prodhim hidroenergjie në bashkia Maliq Qarku Korce.

Vepra e marrjes Nr 1

Kordinatat e vepres se marrjes janë :

X 44 48 245.33 Y 45 01 054.89 Z=1186.0 m.n.d

Prurja mesatare Qmes = 0.117 m3/sek

Vepra e marrjes Nr 2

Kordinatat e vepres se marrjes janë :

X 44 47 122.09 Y 45 02 859.94 Z=1186 m.n.d

Prurja mesatare Qmes = 0.048 m3/sek

Vepra e marrjes Nr 3

Kordinatat e vepres se marrjes janë :

X 44 46 252.48 Y 45 04 003.87 Z=1186.0 m.n.d

Prurja mesatare Qmes = 0.042 m3/sek

Prurja mesatare per te tre veprat e marrjes do te jete Qmes = 0.207 m3/s
Prurja llogaritese do te jete Qllog = 0.230 m3/s
Prurja ekologjike do te jete Qeko = 0.032 m3/s

Goda e hec-it

Kordinatat e godines se HEC janë :

X 44 48 302.32 Y 45 04 543.27 Z=745 m m.n.d

Fuqja e instaluar e hidrocentrali llogaritetet te jete 795 kW

Perdorimi i burimit ujqor te perdoret pa cenuar interesat e perdoruesve:

- Te mos cenoj furnizimin me uje te popullates dhe te industrise per nevojat e tanishme dhe te prespektives.
- Te zbatoj grafikun per vaditje ne kohe (dite) dhe ne sasi (l/s) per cdo vite te hartuara nga Bordet e Kullimit te pushtetit vendore dhe ate Qendrore.
- Te respektoj grafikun e vaditjes edhe jashte periudhes kur e kerkon Bordi i Kullimit .
- Te respektoj rrjedhjen ekologjike.
- Si dhe te plotesoj kushtet e percaktuara nga institucionet qendrore dhe lokale.

Ngarkohet AUB Seman për zbatimin e këtij vendimi.

PËRGJEGJËSI AUB SEMAN

Isuf Myrtaj



**NENKRYETARI I KBU
SEMAN
Gentian Nushi**

