



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI KOMBËTAR I UJIT
KËSHILLI I BASENIT UJORË MAT

Vendim

Nr. 21 Date 22.02.2017

“ Për

Dhënie mendim për përdorim të rezervës ujore për energji elektrike për HEC “ Mëshurdh”, Përroi i Mëshurdhit dhe Përroi Shkozë, Lumi Fan/ Subjektit “SIMA-COM” sh.p.k”.

- Në mbështetje të nenit 7 pika 2, të nenit 50 pika 2, 51 dhe nenit 52 ligjit nr 111/2012 dt.15.11.2012 “Për Menaxhimin e Integruar të Burimeve Ujore”, vendimin nr.416 datë 13.05.2015 të Këshillit të Ministrave “ Për miratimin e kushteve të përgjithshme dhe të posaçme, dokumenteve shoqëruese, afatit të vlefshmërisë, formularëve të aplikimit për autorizim dhe Leje për përdorim të burimeve ujore”, si dhe **nenit 24 pika c** të Vendimit të KM nr. 822, date 07.10.2015, “Për miratimin e rregullave dhe procedurave të ndërtimit të kapaciteteve të reja prodhuese të energjisë elektrike, që nuk janë objekt konçesioni”, me propozim të A.B.U. Mat:

Këshilli i Basenit Ujor Mat,

Vendosi:

1-Miratimin në parim të kërkesës së “ SIMA-COM” shpk, me Administrator Z. Simon Marku, për “Përdorim Rezerva Ujore për Energji Elektrike “ sipas studimit të paraqitur nga subjekti “SIMA-COM” shpk, me keto të dhëna:

HEC “ Mëshurdh”,

Vepra e marrjes 1. Përroi i Mëshurdhit

-Prurja mesatare : $Q=0.08 \text{ m}^3/\text{sek}$,

-Prurja llogaritur: $Q=0.140 \text{ m}^3/\text{sek}$.

-Prurja ekologjike: $Q=0.013 \text{ m}^3/\text{sek}$.

-Prurja për përdorim të çfarë _____ m^3

Kontakt: 44 16 026.075 Y- 46 50 346.125

Vepra e marrjes 1. Përroi i Mëshurdhit

-Prurja mesatare : $Q=0.08 \text{ m}^3/\text{sek}$.

-Prurja llogaritur: $Q=0.140 \text{ m}^3/\text{sek}$.

-Prurja ekologjike: $Q=0.013 \text{ m}^3/\text{sek}$.

232

-Prurja ekologjike: $Q=0.003 \text{ m}^3/\text{sek}$,

-Prurje per perdorime te tjera: _____ m^3

Kuota e aksit te vepres se marrjes 1: Z- 628mmnd X- 44 15 146 Y- 46 51 825.769

Vepra e marrjes 3. Përroi Shkozë

-Prurja mesatare : $Q=0.0.195 \text{ m}^3/\text{sek}$,

-Prurja llogarites: $Q=0.300 \text{ m}^3/\text{sek}$,

-Prurja ekologjike: $Q=0.020 \text{ m}^3/\text{sek}$,

-Prurje per perdorime te tjera: _____ m^3

Kuota e aksit te vepres se marrjes 3: Z- 647mmnd X- 44 16 107.408 Y- 46 50 499.648

-Energjia e planifikuar vjetore: 5.00.000 kwh/vit,


-Fuqia 1.1MV 270 dite pune/vit

-Kuata e godines se centralit: Z-359 m.n.d X- 44 17 015.228 Y - 46 50 980.166

2- Nuk lejohet ndryshimi i regjimit te vaditjes, i furnizimit me uje te popullates etjere nga perdorimi i ujit per energji elektrike.

3. Ky vendim hyn ne fuqi menjehere.

PËRGJEGJËSI I A.B.U. MAT
Ast NIKOLLA



KRYETAR I A.B.U. MAT
Eduard NDRECA

