



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
KËSHILLI KOMBËTAR I UJIT  
KËSHILLI I BASENIT UJORË MAT

**Vendim**

Nr. 27 Date 22.02.2017

**“Për**

**Dhënie mendim për përdorim te rezerves ujore për energji elektrike për HEC “ NDËRFUSHAS”,  
Përroi i Sharrës degë e Lenës ,Lumi Mat/ Subjektit “SGD Energji” sh.p.k”.**

- Në mbështetje të nenit 7 pika 2, të nenit 50 pika 2, 51 dhe nenit 52 ligjit nr 111/2012 dt.15.11.2012 “Për Menaxhimin e Integruar të Burimeve Ujore”, vendimin nr.416 datë 13.05.2015 të Këshillit të Ministrave “ Për miratimin e kushteve të përgjithshme dhe të posaçme, dokumenteve shoqëruese, afatit të vlefshmërisë, formularëve të aplikimit për autorizim dhe Leje për përdorim të burimeve ujore”, si dhe **nenit 24 pika c** të Vendimit të KM nr. 822, date 07.10.2015,“Për miratimin e rregullave dhe procedurave të ndërtimit të kapaciteteve të reja prodhuese të energjisë elektrike, që nuk janë objekt konçesioni”, me propozim te A.B.U. Mat:

**Këshilli i Basenit Ujor Mat,**

**Vendosi:**

1-Miratimin ne parim te kerkeses se “ SGD Energji” shpk, me Administrator Z. Sami Gjyla, për “Përdorim Rezerva Ujore për Energji Elektrike “ sipas studimit te paraqitur nga subjekti “SGD Energji” shpk, me këto të dhëna:

**HEC “NDËRFUSHAS”**

-Prurja mesatare :  $Q=0.26 \text{ m}^3/\text{sek}$ ,

-Prurja llogarites:  $Q= 0.95\text{m}^3/\text{sek}$ ,

-Prurja ekologjike:  $Q= 0.018 \text{ m}^3/\text{sek}$ ,

-Kuota e aksit te vepres se marrjes 1: **Z- 1056.61mmnd**    X- 44 37 738.2    Y- 45 84 319.47

- Kuota e godines se HEC-it :                    **Z-890 m.n.d**                    X – 44 37 183.15                    Y- 45 85 378.45

Fuqia e instaluar : **1125kw ore pune/vit**

Kapaciteti prodhues mesatar:                    **4.768.733 Kwh**

2- Nuk lejohet ndryshimi i regjimit te vaditjes,i furnizimit me uje te popullates etjere nga perdorimi i ujit per energji elektrike.

3. Ky vendim hyn ne fuqi menjehere.

PËRGJEGJËSI I A.B.U. MAT

**Asi NIKOLLA**



KRYETARI I K.B.U. MAT

**Eduard NDRECA**

