



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
KËSHILLI KOMBËTAR I UJIT  
KËSHILLI I BASENIT UJOR MAT

**Vendim**

Nr. 45 Date 22/09/ 2017

**Për**

Dhënien e mendimit për përdorim të rezervës ujore për energji elektrike për HEC “Vinjolli 1” nga subjekti “Doma Group” shpk, në Përroin e Varroshit, Manasdrësë dhe të Lajthit degë e Lumit Mat, në Bashkinë Mat, Qarku Dibër.

- Në mbështetje të nenit 7 pika 2, nenit 51 dhe nenit 52 të ligjit nr 111/2012 dt.15.11.2012 “Për Menaxhimin e Integruar të Burimeve Ujore”, vendimin nr.416 datë 13.05.2015 të Këshillit të Ministrave “ Për miratimin e kushteve të përgjithshme dhe të posaçme, dokumenteve shoqëruese, afatit të vlefshmërisë, formularëve të aplikimit për autorizim dhe Leje për përdorim të burimeve ujore”, nenit 24 të Vendimit të KM nr. 822, date 07.10.2015, “Per miratimin e rregullave dhe procedurave të ndërtimit të kapaciteteve të reja prodhuese të energjisë elektrike, që nuk janë objekt konçesioni”(i ndryshuar), me propozim të A.B.U. Mat, **Këshilli i Basenit Ujor Mat,**

**Vendosi:**

1-Miratimin në parim të kërkesës së subjektit “Doma Group” shpk me Administrator Z.Ashim Domi, për “Përdorim Rezerva Ujore për Energji Elektrike” sipas studimit të paraqitur nga subjekti “Doma Group” shpk, me këto të dhëna:

**H/C “Vinjolli 1”**

Subjektit juridik/fizik: “ Doma Group ” shpk

Përroi i Varroshit, Manasdrësë dhe të Lajthit degë e Lumit Mat, në Bashkinë Mat, Qarku Dibër

**Vepra e marrjes. 1**

- Prurja mesatare **0.56 m<sup>3</sup>/sek**
- Prurja llogaritese **0.72m<sup>3</sup>/sek**
- Prurja ekologjike **0.062m<sup>3</sup>/sek.**
- Kuota e Vepra e marrjes: Z- 660m.n.d                      X – 44 30 655                      Y- 46 10 868

**Vepra e marrjes. 2**

- Prurja mesatare **0.19 m<sup>3</sup>/sek**
- Prurja llogaritese **0.23m<sup>3</sup>/sek**
- Prurja ekologjike **0.02m<sup>3</sup>/sek.**
- Kuota e Vepra e marrjes: Z- 662m.n.d                      X – 44 30 571                      Y- 46 09 592

**Vepra e marrjes. 3**

- Prurja mesatare **0.12 m<sup>3</sup>/sek**
- Prurja llogaritese **0.15m<sup>3</sup>/sek**
- Prurja ekologjike **0.012m<sup>3</sup>/sek.**
- Kuota e Vepra e marrjes: **Z- 672m.n.d**                      **X – 44 30 174**                      **Y- 46 09 551**
- Kuota e godines se HEC-i: **Z- 465 m.n.d**                      **X – 44 28 780**                      **Y- 46 10 034**
- Fuqia e instaluar : **1650KW**
- Kapaciteti prodhues mesatar: **6 700 231 Kwh/vit**

2- Nuk lejohet ndryshimi i regjimit të vaditjes, i furnizimit me ujë të popullatës etjere nga përdorimi i ujit për energji elektrike.

3. Ky vendim hyn ne fuqi menjëherë.

**PËRGJEGJËSI I A.B.U. MAT**  
**Ast NIKOLLA**



**KRYETARI I K.B.U. MAT**  
**Eduard NDRECA**

