



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
KËSHILLI KOMBËTAR I UJIT  
Këshilli i Basenit Ujëmbledhës Seman

VENDIM

Nr 46.Datë 29/06/2017

Për

miratimin e lejes te përdorimit të burimit ujore te perroit Razdollit dege e lumit Osum, për prodhim hidroenergjie në bashkia Kolonje Qarku Korce nga subjekti "HIDRO VIZION" sh.p.k.

Në mbështetje te ligjit 111/2012 "Per menaxhimin e integruar te burimeve ujore" neni 5, neni 12 pika 1, neni 13 pika 2 d, neni 50 pika 2. Vendimit Nr 416 date 13.05.2015 Keshillit te Ministrave "Per miratimin e kushteve te pergjitheshme e te posacme, dekuventave shoqeruse, afatit te vlefshmerise, formularve te aplikimit per autorizim dhe leje, procedurave te shqyrtimit e vendimarrjes dhe formateve te autorizimit e lejes per perdorim te burimeve ujore". Vendimit te Keshillit Kombetare te Ujit Nr 5 date 16.02.2016 "Per miratimin e rregullores "Per organizimin dhe funksionimin e Keshillit te Basenit Ujore si dhe Vendimi te Keshillit Kombetare te Ujit Nr 6 date 16.02.2016 "Per miratimin e rregullores "Per funksionimin e Agjencise se Basenit Ujore" Keshilli i Basenit Ujëmbledhës Seman.

VENDOSI:

Miratimin e lejes te përdorimit të burimit ujore te perroit Razdollit dege e lumit Osum, për prodhim hidroenergjie në bashkia Kolonje Qarku Korce nga subjekti "HIDRO VIZION" sh.p.k.

HEC Razdoll

Vepra e marrjes Nr 1

Kordinatat e vepres se marrjes janë :

X = 44 77 708.939      Y = 44 65 795.907      Z=1585 m.n.d  
Prurja mesatare Qmes = 0.150 m3/sek  
Prurja llogaritese Qllog = 0.250 m3/sek  
Prurja ekologjike Qeko = 0.022 m3/sek

Goda e hec-it 1

Kordinatat e godines se HEC janë :

X = 44 76 453.458      Y = 44 66 286.669      Z=1285 m m.n.d

Fuqia e instaluar e hidrocentrali llogaritetet te jete 700 kW  
Ky burimi uxor do te perdoret për prodhim energjie pasi te plotesohen me pare kushtet e meposhme: