



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI KOMBËTAR I UJIT
KËSHILLI I BASENIT UJORË MAT

Vendim
Nr. 07 Date 27.04.2017

"Për miratim të Lejes së Përdorimit të Ujit
për prodhim të energjisë elektrike, nëpërmjet ndërtimit të
HEC " Kryezi " ne Lumin Fan i Madh, në Njësinë Administrative Fushë-Arrëz Qarku Shkodër
Subjektit " Alesio 2014 "shpk.

- Në mbështetje të nenit 7 pika 2, nenit 51 dhe nenit 52 të ligjit nr 111/2012 dt.15.11.2012 "Pë Menaxhimin e Integruar të Burimeve Ujore", vendimin nr.416 datë 13.05.2015 të Këshillit të Ministrave Për miratimin e kushteve të përgjithshme dhe të posaçme, dokumenteve shoqëruese, afatit të vlefshmërisi formularëve të aplikimit për autorizim dhe Leje për përdorim të burimeve ujore", nenit 24 të Vendimit t KM nr. 822, date 07.10.2015, "Per miratimin e rregullave dhe procedurave të ndërtimit të kapaciteteve t reja prodhuese të energjisë elektrike, që nuk janë objekt konçesioni"(i ndryshuar) si dhe miratimit parapra nr. 8333/3 dt.11.03.2016 të Ministrisë të Energjisë dhe Industrisë, me propozim të A.B.U. Mat, Këshilli i Basenit Ujor Mat,

V e n d o s i :

1. Miratimin e Lejes për përdorim të Rezervave Ujore për prodhim të energjisë elektrike, nëpërmjet ndërtimit të Hidrocentralit " Kryezi " në Njësinë administrative Fushë-Arrëz në Qarku Shkodër të burimit ujor të pellgut ujembledhës të perroit të Kryeziut & Qafe Malit, Subjekt Alesio 2014 sh.p.k, me Administrator Z Anton Gjinaj ,
- HEC "KRYEZI "

Vepra e marrjes1. Përroi Kryezi

-Prurja mesatare : $Q=1.79 \text{ m}^3/\text{sek}$,

-Prurja llogarites: $Q= 3.0\text{m}^3/\text{sek}$,

-Prurja ekologjike: $Q= 0.134 \text{ m}^3/\text{sek}$,

Kuota e aksit të vepres së marrjes 1: Z- 613.35mmnd X- 44 21 524 Y- 46 62 474.56

Vepra e marrjes2. Qafe Mali

-Prurja mesatare : $Q=0.849 \text{ m}^3/\text{sek}$,

-Prurja llogarites: $Q= 1.086\text{m}^3/\text{sek}$,

-Prurja ekologjike: $Q= 0.064 \text{ m}^3/\text{sek}$,

-Kuota e aksit të vepres së marrjes 2: Z- 620mmnd X- 44 23 148.88 Y- 46 61 783.03

- Kuota e godines së HEC-it : Z-550 m.n.d X- 44 20 833.69 Y- 46 60 721.06

-Fuqia e instaluar : 1990kw

-Kapaciteti prodhues mesatar: 7 112 772 Kwh

2- Ngarkohet ABU Mat për zbatimin e këtij vendimi .

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.



133