



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI KOMBËTAR I UJIT
KËSHILLI I BASENIT UJORË MAT

Vendim

Nr. 9 Date 22.02.2017

Për

Dhënie mendim për përdorim të rezerves ujore për energji elektrike për HEC "OSMANI", Përroi i Përpizës & i Licones , Lumi Mat/ Subjekti KOKA sh.p.k.

- Në mbështetje të nenit 7 pika 2, të nenit 50 pika 2, 51 dhe nenit 52 ligjit nr 111/2012 dt.15.11.2012 "Për Menaxhimin e Integruar të Burimeve Ujore", vendimin nr.416 datë 13.05.2015 të Këshillit të Ministrave " Për miratimin e kushteve të përgjithshme dhe të posaçme, dokumenteve shoqëruese, afatit të vlefshmërisë, formularëve të aplikimit për autorizim dhe Leje për përdorim të burimeve ujore", si dhe **nenit 24 pika c** të Vendimit të KM nr. 822, date 07.10.2015,"Për miratimin e rregullave dhe procedurave të ndërtimit të kapaciteteve të reja prodhuese të energjisë elektrike, që nuk janë objekt konçesioni" , me propozim te A.B.U. Mat:

Këshilli i Basenit Ujor Mat,

Vendosi:

1-Miratimin ne parim te kerkeses se subjektit "KOKA" **shpk**, me Administrator Z. Rakip Koka , për "Përdorim Rezerva Ujore për Energji Elektrike " sipas studimit të paraqitur nga subjekti "KOKA" **shpk**, me keto te dhena:

HEC "OSMANI"

-Prurja mesatare : $Q= 0.169 \text{ m}^3/\text{sek} + Q= 0.9 \text{ m}^3/\text{sek}$

-Prurja llogarites: $Q= 1.07 \text{ m}^3/\text{sek}$,

-Prurja ekologjike: $Q= 0.029 \text{ m}^3/\text{sek}$,

-Prurje per perdorime te tjera: _____ m^3

-Energjia e planifikuar vjetore: 7 300 000 kwh/vit,

-Fuqia 2000 kw, _____ ore pune/vit

-Kuota e vepres se marrjes 1 Z- 676m.n.d, X-45 90 297.3 Y-44 31 353.2

- Kuota e vepres se marrjes 2 Z-676m.n.d X-45 90 853.6 Y- 44 31 175.2

-Kuota e godines se centralit: Z-436m.n.d X- 45 90 133.7 Y- 44 29 273.8

2- Nuk lejohet ndryshimi i regjimit te vaditjes,i furnizimit me uje te popullates etjere nga perdorimi i ujit per energji elektrike.

3. Ky vendim hyn ne fuqi menjehere.

PËRGJEGJËSI I A.B.U. MAT

Asi NIKOLLA



KRYETARI I K.B.U. MAT

Eduard NDRECA



220