

2AS4  
Shk. m. Bish  
SEKURITETI  
N. K. Prof. Dr.  
dt 25/01/2019



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
KESHILLI KOMBËTAR I UJIT  
Këshilli i Basenit Ujëmbledhës Seman

VENDIM  
Nr 10 Datë 10/01/2019

**Per miratimin e anulimit te Vendimit Nr 13 date 25.10.2018 te Keshillit te Basenit Ujëmbledhes Seman "Per dhenin e opinionit per prioritetin e burimit ujore te perroit te Beleshit dege e lumit Selces dege e lumit Devoll, për prodhim hidroenergjie nga subjektit "Tirana Energji " sh.p.k në Bashkia Maliq Qarku Korce.**

Në mbështetje te ligjit nr.6/2018 për disa ndryshime dhe shtesa të ligjit nr. 111/2012 dt.15.11.2012 "Për Menaxhimin e Integruar të Burimeve Ujore ,Vendimit te Keshillit Kombetar te Ujit Nr 5 date 16.02.2016 "Per miratimin e rregullores "Per organizimin dhe funksionimin e Keshillit te Basenit Ujore si dhe Vendimi te Keshillit Kombetare te Ujit Nr 6 date 16.02.2016 "Per miratimin e rregullores per funksionimin e Agjencise se Basenit Ujore" per paisjen me autorizim (miratim ne parim) të subjektit " Tirana Energji " sh.p.k , me propozim të A.B.U. Seman. Këshilli i Basenit Ujor Seman bazuare ne nenin 113;te K.PR.ADMINISTRATIVE per shkak se eshte kostatuare nga ana jone se vendimi eshte i absolutishte i pavlefshem ne baze te nenit 108 pika a,shkronja"iii" K.PR.A.(zbardhja e vendimit eshte bere ne kundershtrim cfare eshte vendosur ne mbledhjen e dates 25.10.2018 dhe pasqyruare ne proces verbalin e mbledhjes).

**VENDOSI:**

**Anullimit te Vendimit Nr 13 date 25.10.2018 te Keshillit te Basenit Ujëmbledhes Seman "Per dhenin e opinionit per prioritetin e burimit ujore te perroit te Beleshit dege e lumit Selces dege e lumit Devoll, për prodhim hidroenergjie nga subjektit "Tirana Energji " sh.p.k në Bashkia Maliq Qarku Korce.**

**HEC MALI 2**

**Vepra e marrjes n1**

Kordinatat e vepres se marrjes janë :

X 540086                      Y 4515428                      Z=1850 m.n.d

Prurja mesatare Qmes = 0.1025 m3/sek

Prurja llogaritese Qllog = 0.125 m3/sek

Prurja ekologjike Qeko = 0.002 m3/sek

**Vepra e marrjes n2**

Kordinatat e vepres se marrjes janë :

X 539637                      Y 4514298                      Z=1850 m.n.d

Prurja mesatare Qmes = 0.1025 m3/sek

Prurja llogaritese Qllog = 0.125 m3/sek

Prurja ekologjike Qeko = 0.002 m3/sek

**Goda e hec-it**

Kordinatat e godines se HEC janë :

X 541510                      Y 4515028                      Z=1520 m m.n.d

Ngarkohet ABU Seman për zbatimin e këtij vendimi.

**PËRGJEGJËSI ABU SEMAN**

Isuf Myrtaj



**KRYETARI I KBU SEMAN**

Baki BALA

